

LINEÁRNÍ PRVKY

CYKY 4-Jx / VIZ VÝKRES	HLAVNÍ PŘÍVODY
CYKY 5-Jx2,5 / popis	ZÁSUVKY / VÝVODY 3x400V
CYKY 3-Jx2,5 / popis	ZÁSUVKY / VÝVODY 1x230V
CYKY 3-Jx1,5 / popis	SVĚTLA - PŘÍVODY
CYKY 5-Ox1,5 / popis	SVĚTLA - PŘEPÍNÁNÍ
CYKY 5-Jx1,5 / popis	SVĚTLA - ROZPÍNANÁ
VIZ VÝKRES / popis	OVLÁDACÍ KABELY
CYA 1x ZŽ / popis	HLAVNÍ OCHRANNÝ VODIČ
AlMgSi Ø8 / popis	VNĚJŠÍ JÍMACÍ SOUSTAVA
FeZn 30x4 / popis	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ
PE / popis	KABELOVÁ CHRÁNIČKA
	KABELOVÁ TRASA - POD OMÍTKOU

SLABOPROUD

- INTERCOM

OVLÁDACÍ PRVKY

- -S___ VYPÍNAČ P1
- -S___ VYPÍNAČ P5
- -S___ PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ P6
- -S___ TLAČÍTKO
- -S___ PIR ČIDLO

OSVĚTLENÍ

- -H___ SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ
- -H___ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KULATÉ
- -H___ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ KULATÉ

ZÁSUVKY / VÝVODY

- 5x ZÁSUVKA PĚTINÁSOBNÁ
- -Z___ ZÁSUVKA 230VAC
- -Z___ ZÁSUVKA 230V &SPDT3
- -Z___ BAR ZÁSUVKA 230V BEZ CHRÁNIČE /BAREVNĚ ODLIŠENÁ/
- -Z___ ZÁSUVKA 230V/IP44-
- -Z___ 32A ZÁSUVKA 3x400VAC
- -X___ VÝVOD 230VAC
- SPOR -X___ VÝVOD SPORÁKOVÝ

SPOLEČNÉ PRVKY

- -___xx ELEKTROINSTALAČNÍ ZÓNA
- RPo_xy ___x16xDIN ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ /RPo/
- ŽLAB UZAVŘENÝ 100x60x2000
- M2 150x50 ŽLAB DRÁTĚNÝ 150x50x2000
- do NP VERTIKÁLNÍ VEDENÍ
- POSP OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- MET GND MET /HLAVNÍ PŘÍPOJNICE OCHR. UZEMNĚNÍ/

Toto není vytyčovací výkres!
KN mapa je pouze orientační
Inž. sítě nutno vytyčit jejich správci

Napěťová soustava NN: 3xL 230/400V + PEN (resp. +PE +N) / 50Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadproudovými prvky

VYPRACOVAL:	Michal Žďárský	ZODP. PROJ:	Michal Žďárský
KAT. ÚZEMÍ:	Dačice	OKRES:	Jindřichův Hradec
MÍSTO STAVBY:	Dačice	KRAJ:	Jihočeský

INV: město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476

elektrozařízení.cz
Dolní Žďár 29
IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ8508231534
378 02 Stráž nad Nežárkou
tel: +420 723 290 189
mail: elektrozarizeni.cz@gmail.com

NÁZEV ZAKÁZKY:
Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
na pozemku pč. 2431/8 v k.ú. Dačice

ČÍSLO STAVBY:	16_011_DPS
NÁZEV SOUBORU:	_elektro.dgn
DATUM:	2017/01
FORMÁT VÝKRESU:	8xA4

NÁZEV VÝKRESU:
SPOLEČNÁ ELEKTROINSTALACE
& PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 1.NP

MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	D.1.4.3.10