Projektant	elektrozařízení.cz Michal Žďárský		Datum	07.01.17	Sonda [ks]	0	Trubka [ks]	0	ΣΣFeZn [m]	205,0
Číslo akce	16_011_DPS	Název akce	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice						R_B [Ω]	3,2
Bod číslo	ρ_E [Ωm]	Druh zemniče	Počet kruhů	Počet paprsků	Tyčový zemnič sonda / trubka [ks]		ΣFeZn [m]	R_A vypočítané [Ω]	R_A dovolené [Ω]	Vyhodnocení
SO_01	255,0	Paprsek	NE	1	NE	NE	205,0	3,2	10	Vyhovuje

Zpět