

LEGENDA

- ① PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- ② ZÁSYP VÝKOPKEM ZHUT., K-CE ZPEV.PLOCH HUTNĚNO DLE POŽADAVKŮ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- ③ OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM, HUTNĚNÝ
- ④ VODOVOD
- ⑤ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
- ⑥ *DRENÁŽ DN 100
- ⑦ VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- ⑧ SIGNALIZAČNÍ VODIČ

(*) DRENÁŽ BUDE POUŽITA PŘI VÝSKYTU PODZ. VODY V RÝZE
PO UKONČENÍ STAVBY BUDE PO JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ZASLEPENA.



POZNÁMKA

MIN. ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610
DLE DIMENZE POTR.

OD < 225 Š_{min} = (OD + 0,40) PAŽENÝ VÝKOP
OD > 225 ≤ 350 Š_{min} = (OD + 0,50) PAŽENÝ VÝKOP
OD – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ

DLE HL. VÝKOPU

MIN. ŠÍŘKA 0,80 M – HL. 1,0 < 1,75 M
0,90 M – HL. 1,75 M ≤ 4,0 M
1,00 M – HL. > 4,0 M

Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		<div></div> <div></div>			
Investor : MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE					
Akce :	VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	Místo :	DAČICE	Stupeň PD :	DPS
		Kraj :	JIHOČESKÝ		
Objekt :	IO 02 VENKOVNÍ VODOVOD	Stav. úřad :	DAČICE	Číslo výk.:	D.2.2.4
		Počet A4 :	1		
Obsah :	VODOVOD - VZOROVÝ ŘEZ	Měřítko :	1:25		