

Protokol č. 16_11a

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Firma: elektrozařízení.cz
Michal Žďárský
Dolní Žďár 29
378 02 Stráž nad Nežárkou

Vypracovaný v: Dolním Žďáře **dne** 10.01.2017

Složení komise

Předseda: Michal Žďárský - projektant části elektro
Členové: Pavel Kohout - projektant stavební části
Ing. Jaroslav Kovář - specialista požární bezpečnosti
- zástupce investora

Název objektu: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice

Popis objektu: Jedná se o samostatně stojící dvojpodlažní stavbu na hranici zastavěného území k.ú. Dačice. Nosné konstrukce stavby zhotovené z vodivých ocelových prvků jsou pokryty PUR panely. Ve vnitřní části stavby je zděnými příčkami provedena vestavba pro administrativní účely, včetně kotelny a sociálního zařízení. Konstrukce stavby odpovídá podmínkám na požární odolnost /viz PBŘ v příloze/ a z tohoto pohledu nebyly vzneseny specifické požadavky na elektroinstalaci, mimo doporučení NO a povinného PP utěsnění prostupů konstrukcemi.
Část 1.NP je užívána k uvedené administrativní činnosti, zbytek slouží jako garáž pro zásahová vozidla. V tomto prostoru lze uvažovat skladování malého množství pohonných hmot pro provozní účely.
2.NP je zřízeno pouze nad zděnou vestavbou a slouží jako společenská místnost s odděleným kuchyňským koutem a dvěma sklady po stranách hlavní místnosti, bez specifického využití. Část 2.NP nad garáží otevřeně navazuje na 1.NP a tvoří jeden prostor.
Konstrukce budovy je nehořlavá.

Podklady:

Stavení výkresy objektu z 24.1.2017
Požárně bezpečnostní řešení z 10/2016
Posouzení konstrukce statikem z 6.1.2017

...je přílohou

☐
☐
☐

Rozhodnutí: Je provedeno pro každou část stavby samostatně.
Všechny použité stavební výrobky /m.j. rozvaděče NN/ budou třídy reakce na oheň A-F.

Zdůvodnění: Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN a předložených informací o stavbě.

Závěr: V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu, v dalším období stavební přípravy a vlastní stavby je nutno tento protokol doplnit.

Sepsaný v: **dne**

Podpisy: Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓ Jméno ↓↓↓ Podpis ↓↓↓