



LPS /BLESKOSVODY/

- PASIVNÍ JÍMAČ 1m
- PASIVNÍ JÍMAČ 1,5m
- SESTAVA SVODU AMgSi 8

LINEÁRNÍ PRVKY

- FeZn 30x4
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ
- AMgSi 8

JÍMACÍ SOUSTAVA

Toto není vytyčovací výkres!
KN mapa je pouze orientační
Inž. síť nutno vytyčit jejích správci
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadprądovými prvky

VYPRACOVAL: Michal Žďárský		ZODP. PROJ: Michal Žďárský	
KAT. ÚZEMÍ: Dačice		OKRES: Jindřichův Hradec	
MÍSTO STAVBY: Dačice		KRAJ: Jihočeský	
INV: město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476			
NÁZEV ZAKÁZKY: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v k.ú. Dačice			
NÁZEV VÝKRESU: LPS - OCHRANA PŘED BLESKEM		ČÍSLO VÝKRESU: D.2.3.L1	
MĚŘÍTKO: 1:100		FORMÁT VÝKRESU: 4x44	
NÁZEV SOUBORU: -elektro.dgn		DATUM: 2017/01	
ČÍSLO STAVBY: 16_011_DPS			
TEL: +420 723 290 189			
E-MAIL: elektrozařizeni.cz@gmail.com			
IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ6508231534			
DOPLN. ZDAR. 29			