



TH	15	RV
VK-21-6040		

TH	15	RV
VK-21-6040		

TH	15	RV
VK-21-6160		

TH	15	RV
VK-21-6160		

### LEGENDA :

- PK – PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 4–24 kW
- TV – PK V KOMBINACI S NEPŘÍMO VYTÁPĚNÝM ZÁSOBNÍKEM 120 litrů
- KP – KOTEL NA DŘEVO 25 kW
- E – EXPANSNÍ NÁDOBA TLAKOVÁ 50 litrů

- TAB. OTOPNÝCH TĚLES
- TERMOSTATICKÝ VENTIL–HLAVICE, DIMENZE TERM.VENTILU A JEHO NASTAVENÍ REGULACE
- TH–TERMOSTATICKÁ HLAVICE, RH–RUČNÍ HLAVICE
- OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE (PD), SPODNÍ PŘIPOJENÍ, PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY a DELKY, TYP :
  - OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE DVOJŘÁDE S JEDNOU LAMELOU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ
  - OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE DVOJŘÁDE S DVĚMI LAMELAMI, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

### POZNÁMKA

- TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- ROZVODNÉ POTRUBÍ V PROVEDENÍ CU, V PODLAŽE A V PODHLEDU IZOLOVANO IZOLAČNÍMI NÁVLEKY
- DILATAČNÍ POTRUBÍ PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO POŽADAVKU VÝROBCE POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OPATŘIT V MÍSTĚ PRŮCHODU DILATAČNÍ SPÁROU
- OCHRANNOU PRŮCHODKOU DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE



Zodpovědný projektant :		<div><div>JIRÍ ČERNÝ</div><div>ICO 168 12 964 projektová činnost Dlouhá 428V / 380 01 Dačice tel. 731 556 608 mail: černy.projekt@seznam.cz</div><div>T Z B</div></div>	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJŮVA 27, 380 01, DAČICE		
Akce :	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v k.ú. Dačice	Místo :	DAČICE
Objekt :	SO-01 POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE	Kraj :	JIHOČESKÝ
Časť :	D.1.4.2 USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ a VĚTRÁNÍ	Stav. úřad :	DAČICE
Obsah :	VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 2.NP	Počet A4 :	2
		Měřítko :	1 : 100
		Stupeň PD :	D.1.4.2.3
		DPS	