


Poloha	Název	
V-1	VENTILÁTOR RADIÁLNÍ , výtlak Ø100, otáčky 1010 ot/min prov.A, vz.výkon 220m3/hod-100 Pa, výkon 48W-230V, akust.tlak 42,3db(A), hmotnost 3,0kg, vybavený zpětnou klapkou ve výtlaku a nastavitelným doběhem 2 až 20min, napojen na samostatný spínač (ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 332000-4-41)	1ks
V-2	Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů typová , hadice průměr 150 mm vč.příruby s konzolou stavěteľný odsávající rychtříf, spínač ventilátoru s proudovou ochranou	2ks



Zodpovědný projektant : JIRÍ ČERNÝ		JIRÍ ČERNÝ IČO 168 12 964 projektová činnost Dlouhá 428V, 380 01, Dačice tel. 731 556 608 mail: černy.projekt@seznam.cz T Z B	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJÍKOVA 27, 380 01, DAČICE	<div>Místo : DAČICE</div> <div>Kraj : JIHOČESKÝ</div> <div>Stav. úřad : DAČICE</div> <div>Počet listů : 2</div> <div>Měřítko : 1:75</div>	
Adres :	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v k.ú. Dačice		
Objekt :	SO-01 POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE		
Část :	D.1.4.2 USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ		
Obsah :		D.1.4.2.6	