



POZNÁMKA

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE VHL. 193/2007
ROZVOD STUDENÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 9 MM
ROZVOD TEPLÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 20 MM DO DN 20
S IZOLACÍ TL. 25 MM DO DN 32
VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLAST. TRUB PPR PN 16 (DÍLČÍ ČÁSTI ROZVODU Z TRUB POZINK.)
- (POTRUBÍ V ZEMI – PE BEZ IZOLACE)
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VSTV. PPRCT

Zodpovědný projektant :		Ing. JAROSLAV KOVÁŘ	
Investor :		MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE	
Akce :		VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V K.U. DAČICE	
Objekt :		SO-01 POŽÁRNÍ ZBRONICE	
Část :		D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Obsah :		ZTI - VODOVOD - MONT. SCHEMA	
Místo :		DAČICE	Stupeň PD :
Kroj :		JIHOČESKÝ	DPS
Stav. úřad :		DAČICE	Číslo výk.:
Počet AA :		2	
Měřítko :		1:75	D.1.4.1.4