



Toto není vytyčovací výkres!
KN mapa je pouze orientační
Stávající inž. sítě nutno vytyčit jejich správci

Napěťová soustava NN: 3xL 230/400V + PEN (resp. +PE +N) / 50Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadproudovými prvky

VÝPRACOVAL: Michal Žďárský		ZODP. PROJU: Michal Žďárský		elektrozařízení.cz IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ8508231534 378 02 Stráž nad Nežárkou tel: +420 723 290 189 mail: elektrozařízení.cz@gmail.com	
KAT. ÚZEMÍ: Dačice		OKRES: Jindřichův Hradec			
MÍSTO STAVBY: Dačice		KRAJ: Jihočeský			
INV: město Dačice, Krojfova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476					
NÁZEV ZAKÁZKY: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice				ČÍSLO STAVBY: 16_011-DPS	
				NÁZEV SOUBORU: _elektro.dgn	
				DATUM: 2017/01	
				FORMÁT VÝKRESU: 2x44	
NÁZEV VÝKRESU: IO-03 - VENKOVNÍ ELEKTROZVODY				MĚŘÍTKO: 1:250 ČÍSLO VÝKRESU: D.2.3.10	