



POZNÁMKA

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
HLAVNÍ UZÁVĚRY OZNAČIT ORIENTAČNÍMI TABULKAMI
VŠEŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE STANDARDNÍ

LEGENDA

- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLAST. TRUB PPR PN 16
(DÍLČÍ ČÁSTI ROZVODU Z TRUB POZINK.)
(POTRUBÍ V ZEMI – PE BEZ IZOLACE)
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB VSTV. PPRCT
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DLE VÝHL. 193/2007
- ROZVOD STUDENÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 9 MM
- ROZVOD TEPLÉ VODY : S IZOLACÍ TL. 20 MM DO DN 20
S IZOLACÍ TL. 25 MM DO DN 32

Zodpovědný projektant :		<div>ing. JAROSLAV KOVÁŘ</div> <div></div>	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 01, DAČICE	<div></div> <div>ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 384 421 077, 721871958 mail: 3i.projekt@seznam.cz</div>	
Akce :	VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBRONICE PRO SDH DAČICE NA POZEMKU 2431/8 V KÚ. DAČICE	Místo : DAČICE	Stupeň PD : DPS
Objekt :	SO-01 POŽÁRNÍ ZBRONICE	Kroj : JIHOČESKÝ	
Část :	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stav. úřad : DAČICE	Číslo výk.: D.1.4.1.3
Obsah :	ZTI - VODOVOD 2.NP	Počet A4 : 2	
		Měřítko : 1:50	