



- LEGENDA :
- PK – PLYNOVÝ KOTEL KONDENZAČNÍ 4–24 kW
 - TV – PK V KOMBINACI S NEPŘÍMO VYTÁPĚNÝM ZASOBNIKEM 120 litrů
 - KP – KOTEL NA DŘEVO 25 kW
 - E – EXPANSNÍ NÁDOBA TLAKOVÁ

TAB. OTOPNÝCH TĚLES

TERMOSTATICKÝ VENTIL–HLAVICE, DIMENZE TERM. VENTILU A JEHO NASTAVENÍ REGULACE

TH–TERMOSTATICKÁ HLAVICE, RH–RUČNÍ HLAVICE

OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE (PD), SPODNÍ PŘIPOJENÍ, PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY a DELKY, TYP :

OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE DVOUŘÁDE S JEDNOU LAMELOU, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

OTOPNÁ TĚLESA – DESKOVÉ PANELE DVOUŘÁDE S DVĚMI LAMELAMI, SPODNÍ PŘIPOJENÍ

- POZNÁMKA
- TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
 - ROZVODNÉ POTRUBÍ V PROVEDENÍ CU, V PODLAŽE A V POHLEDU IZOLOVANO IZOLAČNÍMI NÁVLEKY
 - DILATAČE POTRUBÍ PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO POŽADAVKU VÝROBCE POTRUBÍ
 - POTRUBÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ OPATŘIT V MÍSTĚ PRŮCHODU DILATAČNÍ SPÁROU
 - OCHRANNOU PRŮCHODKOU DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE

Zodpovědný projektant :		<div>JIRÍ ČERNÝ</div> <div>IČO 168 12 964 projektová činnost Dlouhá 428/V, 380 01 Dačice tel. 791 556 608 mail: černý.projekt@seznam.cz</div> <div>T Z B</div>	
Investor :	MĚSTO DAČICE KRAJČHOVA 27, 380 01, DAČICE		
Akte :	Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v k.ú. Dačice	Místo :	DAČICE
Objekt :	SO-01 POŽÁRNÍ ZBRojNICE	Kraj :	JIHOČESKÝ
Část :	D.1.4.2 USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ a VĚTRÁNÍ	Stav. úřad :	DAČICE
Obsah :	VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.NP	Počet A4 :	2
		Měřítko :	1 : 100
		Stupeň PD :	D.1.4.2.2
		DPS	