



LINEÁRNÍ PRVKY

- CYKY 4-Jx
VIZ VÝKRES
- CYKY 5-Jx2,5
popis
- CYKY 3-Jx2,5
popis
- CYKY 3-Jx1,5
popis
- CYKY 5-0x1,5
popis
- CYKY 5-Jx1,5
popis

- HLAVNÍ PŘÍVODY
- ZÁSUVKY / VÝVODY 3x400V
- ZÁSUVKY / VÝVODY 1x230V
- SVĚTLA - PŘÍVODY
- SVĚTLA - PŘEPÍNÁNÍ
- SVĚTLA - ROZPÍNANÁ

- VIZ VÝKRES
popis
- CYA 1x ZŽ
popis
- AlMgSi Ø8
popis
- FeZn 30x4
popis
- PE
popis
- PE
popis

- OVĚŘOVACÍ KABELY
- HLAVNÍ OCHRANNÝ VODIČ
- VNĚJŠÍ JÍMACÍ SOUSTAVA
- UZEMŇOVACÍ VEDENÍ
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA
- KABELOVÁ TRASA - POD OMÍTKOU

OVĚŘOVACÍ PRVKY

- VYPÍNAČ P1
- VYPÍNAČ P5
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ P6
- TLAČÍTKO
- PIR ČIDLO

OSVĚTLENÍ

- SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ
- SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ KULATÉ
- SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ KULATÉ

ZÁSUVKY / VÝVODY

- 5x ZÁSUVKA PĚTINÁSOBNÁ
- ZÁSUVKA 230VAC
- ZÁSUVKA 230V & SPDT3
- ZÁSUVKA 230V BEZ CHRÁNIČE /BAREVNĚ ODLIŠENÁ/
- ZÁSUVKA 230V/IP44+
- ZÁSUVKA 3x400VAC
- VÝVOD 230VAC
- VÝVOD SPORÁKOVÝ

SPOLEČNÉ PRVKY

- ELEKTROINSTALAČNÍ ZÓNA
- ROZVÁDĚČ PODRUŽNÝ /RPo/
- ŽLAB UZAVŘENÝ 100x60x2000
- ŽLAB DRÁTĚNÝ 150x50x2000
- VERTIKÁLNÍ VEDENÍ
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- MET /HLAVNÍ PŘÍPOJNICE OCHR. UZEMNĚNÍ/

Napěťová soustava NN: 3xL 230/400V + PEN (resp. +PE +N) / 50Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: Aut. odpojením od zdroje nadproudu výprvkou

VYPRACOVAL:	Michal Žďárský	ZODP. PROJ:	Michal Žďárský	elektrozařízení.cz Dolní Žďár 29 IČ: 007 11 403 & DIČ: CZ8508231534 378 02 Stráž nad Nežárkou tel: +420 723 290 189 mail: elektrozařízení.cz@gmail.com	
KAT. ÚZEMÍ:	Dačice	OKRES:	Jindřichův Hradec		
MÍSTO STAVBY:	Dačice	KRAJ:	Jihočeský		
INV: město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice, IČ: 00246476					
NÁZEV ZAKÁZKY: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč. 2431/8 v kú. Dačice				ČÍSLO STAVBY:	16_011_DPS
				NÁZEV SOUBORU:	_elektro.dgn
				DATUM:	2017/01
				FORMÁT VÝKRESU:	4xA4
NÁZEV VÝKRESU: ZÁSUVKOVÉ OBVODY 2.NP				MĚŘITKO:	1:50
				ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.3.21

Toto není vytyčovací výkres!
KN mapa je pouze orientační
Inž. síťe nutno vytyčit jejich správci