

# MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Město Dačice  
IČO: 002 46 476

Krajířova 27  
Dačice I  
380 13 Dačice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: OŽP/27224-16

Spis. značka: 3087-2016/HORJ/2

Oprávněná

úřední osoba: RNDr. Jaroslav Horák

Telefon: 384 401 281

E-mail: odpady@dacice.cz

Datum: 09. listopadu 2016

## ***Závazné stanovisko***

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 61 odst. (1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 27 odst. (1) písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává k žádosti Města Dačice, sídlem: Krajířova 27, 380 13, Dačice – Dačice I, IČO: 002 46 476, toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. (1) správního řádu:

### **I.**

v rámci realizace akce „Požární zbrojnice pro SDH Dačice“ **souhlasí** podle § 11 odst. (3) zákona o ochraně ovzduší s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na pozemku parc. č. 2431/8 v katastrálním území Dačice (2. NP budovaného objektu) - instalován bude závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 (zdroj zapojený do teplovodní soustavy ústředního vytápění; jmenovitý tepelný výkon: 20 kW; normovaná účinnost zařízení až 108 %; sezónní energetická účinnost vytápění: 92 %; palivo: zemní plyn; emisní třída NOx 5 – hodnota emisí oxidů dusíku ve spalínách: pod 35 mg/m<sup>3</sup>), odvod spalín typovým odtahem nad střechu objektu.

### **II.**

v rámci realizace akce „Požární zbrojnice pro SDH Dačice“ **souhlasí** podle § 11 odst. (3) zákona o ochraně ovzduší s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na pozemku parc. č. 2431/8 v katastrálním území Dačice (1. NP budovaného objektu, místnost č. 1.15 – technická místnost) – instalován bude zplynovací kotel ATMOS DC 25 S (zdroj zapojený do teplovodní soustavy ústředního vytápění; jmenovitý tepelný výkon zdroje: 27 kW; účinnost spalování: 81 - 90 %; emisní třída kotle dle ČSN EN 303-5: 5; palivo: suché dřevo o výhřevnosti 15–18 MJ/kg, vlhkosti 12-20 % a průměru 80-150 mm), odvod spalín komínem nad úroveň hřebene střechy objektu.

Spojovatelka    Fax    E-mail  
384 401 211    384 401 236    meu@dacice.cz  
384 401 210    384 401 235    e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení  
ČS, a. s., Jindřichův Hradec  
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ    Úřed. hodiny  
00246476    Po, St 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
CZ00246476    Pá 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

Zařazení zdrojů:

stacionární spalovací zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW

Toto závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší se vydává k územnímu a ke stavebnímu řízení. Podkladem pro jeho vydání byla dokumentace pro stavební povolení (hlavní projektant: Ing. Jaroslav Kovář, ČKAIT: 1001387; datum vypracování: říjen 2016; č. zakázky: 05/15).

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Dačice obdržel dne 04. listopadu 2016 žádost Města Dačice, sídlem: Krajčírova 27, 380 13, Dačice – Dačice I, IČO: 002 46 476, o vydání závazného stanoviska pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší připravované k umístění v rámci realizace akce „Požární zbrojnice pro SDH Dačice“. Těmito zdroji mají být závěsný plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 246/5-5 (jmenovitý tepelný výkon: 20 kW; emisní třída NO<sub>x</sub> 5 – hodnota emisí oxidů dusíku ve spalínách: pod 35 mg/m<sup>3</sup>) a zplynovací kotel Atmos DC 25 S (jmenovitý tepelný výkon: 27 kW, emisní třída kotle dle ČSN EN 303-5: 5). Navrhovaná spalovací zařízení se vyznačují příznivými emisními parametry a svými emisemi budou ovlivňovat oblast, ve které nedochází k překračování platných imisních limitů pro znečišťující látky detailněji řešené aktuálně platným „Programem zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad – CZ03“ (květen 2016). Průměrné roční imisní koncentrace těchto znečišťujících látek se uvádí v následujících hodnotách:


- benzo(a)pyren: 0,68 ng/m<sup>3</sup>, tj. 68,0 % stanoveného imisního limitu,
- suspendované částice PM<sub>10</sub>: 21,00 µg/m<sup>3</sup>, tj. 52,5 % stanoveného imisního limitu,
- suspendované částice PM<sub>2,5</sub>: 16,60 µg/m<sup>3</sup>, tj. 66,4 % stanoveného imisního limitu,
- oxid dusičitý: 11,20 µg/m<sup>3</sup>, tj. 28,00 % stanoveného imisního limitu.

Překročení stanovených imisních limitů způsobené přísunem emisí navrhovaných spalovacích zdrojů nelze předpokládat, jejich budoucím provozováním tedy nebude docházet k zásadnímu ovlivňování imisní situace v zájmové lokalitě. S přihlédnutím k výše uvedenému, jakož i s přihlédnutím ke způsobu provozování obou zdrojů – pouhé temperování objektu na stanovenou vnitřní teplotu, resp. příležitostní vytápění objektu, vydal Městský úřad Dačice toto souhlasné závazné stanovisko bez stanovení dalších podmínek.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u :

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti jeho obsahu lze podat až po vydání samostatného rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko, nebo jeho část.



  
Ing. Jiří Müller  
vedoucí odboru