

# STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 465, Fax: 567 303 830

E-mail: stavona@cmail.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka

Te/113/17-Du

Vyřizuje

Jana Dubová

Jihlava dne

28. března 2017

**Věc: „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“**

**- II. vysvětlení zadávací dokumentace**

S odvoláním na písemné dotazy účastníků zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice – v souladu s odst. 2. písm. d) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

## **Znění dotazu č. 1:**

Okna v přízemí v hasičské zbrojnici a WC jsou ve výšce 1500 a 1800 mm a jsou na kliku (patrné z výkresů). Ale ovládací klika bude ještě o min. 400 mm výše. Dotaz zní, zda bude tedy použita klika nebo se mají použít pákové ovladače. Okna při použití pákových ovladačů potom budou pouze výklopná a vše se prodraží. Nebo se tam nechají kliky, ale ne každý tam dosáhne?

## **Vysvětlení č. 1:**

Okna i kliky budou dodány podle tabulky výrobků. Účastníci zadávacího řízení ocení podle položek soupisů prací.

## **Znění dotazu č. 2:**

U venkovních dveří je požadavek na barvu plastových dveří RAL 3020. Tato barva se v renolitových foliích nevyskytuje. Je nejbližší v RAL 3000 (Feuerrot) nebo pro dodržení RAL by se musely použít hliníkové AL dveře. Tam už je možnost nástřiku do jakékoliv barvy. Ale opět se tím prodraží cena dveří.

## **Vysvětlení č. 2:**

Na venkovní plastové dveře bude použita koextruzní úprava povrchu, u které lze použít barevný odstín RAL 3020. Účastníci zadávacího řízení zahrnou do ceny venkovních dveří tuto úpravu povrchu.

## **Znění dotazu č. 3:**

Ve výkaze výměr v objektu SO 01 Hasičská zbrojnice v díle 764 jsou u položek odkazy na detaily např.:

122	764990001	Dod+mont.dopl.profilů -detail D.1 štít r.š.1150mm příponky a krycí plechy,tep.izol	bm	17,7000
		8.85*2		17,7000
123	764990002	Dod+mont.dopl.profilů-detail D.33.11 ostění plas okna r.š.220mm AL plech lakov.	bm	68,2000
		(0,9+0,75*2)*4+(1,5+1,0*2)*8+(0,5+0,75*2)*5+1,5*3+(0,6+1,25*2)+(2,0+1,5*2)*2+(0,5+1,25*2)		68,2000
124	764990003	Dod+mont.dopl.profilů -detail D1.1 hřeben stř. vč příponky a krycí plechy,tep.izol r.š.950mm	bm	28,6500
		hřeben:28,65		28,6500

Tyto detaily neobsahuje projektová dokumentace. Prosíme o doplnění těchto detailů.

**Vysvětlení č. 3:**

Zadavatel doplňuje všechny vzorové detaily k dílu 764 Konstrukce klempířské – viz přílohy.

**Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“.**

**V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně příloh, uveřejněno na profilu zadavatele - [https://zakazky.dacice.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html).**

**V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.**

S pozdravem

**STAVONA Tender, spol. s r.o.**  
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA  
IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno  
DIČ: CZ02850311 C02705

.....  
Ing. Jan Toscher  
jednatel společnosti

Přílohy:      d.1.1.pdf  
                 d.2.1.pdf  
                 d.7.2a.pdf  
                 d.31.14.pdf  
                 d.32.11.pdf  
                 d.33.11.pdf  
                 d.47.2 - Z14.pdf