

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 465, Fax: 567 303 830

E-mail: stavona@email.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka

Te/119/17-Du

Vyřizuje

Jana Dubová

Jihlava dne

30. března 2017

**Věc: „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“
- III. vysvětlení zadávací dokumentace**

S odvoláním na písemný dotaz účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice – v souladu s odst. 2. písm. d) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu:

Dle PD je požadavek na SDK podhledy v přízemí REI 30min a v podkroví / obklad střešní konstrukce / je požadavek REI 15 min. Tento požadavek na PO však neodpovídá položkám v rozpočtu.

SPECIFIKACE :

Pol. č. 104 + 105 Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstrukci, desky protipožární tl. 12,5mm, bez izolace, dle PD REI 30min. Tato skladba SDK podhledu je bez PO!!!! Na požadovaných REI 30min. SDK podhled bez izolace je 2 x A 12,5mm.

Pol. č. 109 Úprava podkroví sádkokarton. Na ocel. rošt, šikmé desky protipožární tl. 12,5mm, bez izolace, dle PD REI 15min. Tato skladba bez izolace SDK podkroví je bez PO!!!! Na požadovaných REI 15min nutná dodatečná izolace tl. 100mm ,35 kg/m3 !!!!

Vysvětlení:

Položky 104 a 105, týkající se podhledu nad 1.NP, jsou v PBŘ (a v projektové dokumentaci) s požadovanou odolností REI 30 DP1 s tl. desek 15mm – v soupisu prací jsou chybně uvedeny protipožární desky tl. 12,5mm. Položky jsou v upraveném soupisu prací (viz příloha) uvedeny do souladu s PBŘ stavby.

Položka 109, týkající se podhledu 2.NP administrativní části, je v PBŘ (a v projektové dokumentaci) s požadovanou odolností REI 15 s tl. desek 12,5mm – v soupisu prací je tedy tl. protipožární desky 12,5mm uvedena správně.

Na základě výše uvedených informací v příloze přikládáme platnou verzi soupisu prací objektu 01 – Hasičská zbrojnice. Platná verze tohoto soupisu prací – příloha s názvem Uprava1_01-Hasičská zbrojnice.xlsx, plně nahrazuje původní soupis prací, žádáme uchazeče o jeho ocenění!!!

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přílohy, uveřejněno na profilu zadavatele - https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasláno do datových schránek.

S pozdravem


STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno

DIČ: CZ02850311 C82705

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel/společnosti



Příloha: Uprava1_01-Hasičská zbrojnice.xlsx