

# STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 465, Fax: 567 303 830

E-mail: stavona@cmail.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka

Te/120/17-Du

Vyřizuje

Jana Dubová

Jihlava dne

3. dubna 2017

Věc: „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“  
- IV. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemné dotazy účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice – v souladu s odst. 2. písm. d) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

## Znění dotazu č. 1:

Rád bych se dotázal zadavatele, zda bude trvat na venkovní barvě folie dveří, náš dodavatel neumí použít folii s danou RAL – dotaz je možné použít odstín o stupeň jiný?

## Vysvětlení č. 1:

Zadavatel trvá na venkovní barvě folie dveří. Viz Vysvětlení č. 2 - II. vysvětlení zadávací dokumentace - č.j. Te/113/17-Du, ze dne 28. 3. 2017, uveřejněné na profilu zadavatele.

## Znění dotazu č. 2:

V PD v tabulce výrobků je požadavek u dveří D01 na izolační bezpečnostní dvojsklo. Jaký typ bezpečnostního skla má být použit?

## Vysvětlení č. 2:

Jedná se o izolační dvojsklo s oboustranně bezpečnostním sklem určené k ochraně proti poranění osob. Sklo se skládá ze dvou nebo několika skleněných tabulí spojených za pomoci jedné nebo několika plastických polyvinylbutyralových fólií (PVB). V souladu s ČSN EN ISO 12543.

## Znění dotazu č. 3:

V PD v tabulce výrobků jsou průmyslová vrata, u kterých je požadavek elektrického ovládání. Prosím o upřesnění, jaký typ elektrického ovládání bude použit. Např. ovládání trojtlačítkem tzv. mrtvý muž nebo pomocí dálkového ovladače?

## Vysvětlení č. 3:

V PD elektro je uvažováno s ovládáním brány pomocí interkomu z kanceláře spolu s ovládáním bzučáku ve vstupní brance. Zadavatel požaduje doplnit ovládání brány ještě o systém dálkového ovládání s třemi dálkovými ovladači.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“. V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - [https://zakazky.dacice.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html). V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno  
DIČ: CZ02850311 C82705

Ing. Jan Toscher  
jednatel společnosti