



MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Datová schránka

Město Dačice, IČO: 002 46 476

Krajířova 27/I

380 13 Dačice

prostřednictvím

DELTA projekt s.r.o., IČO: 251 60 150

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: OŽP/20724-15

Spis. značka: 2335-2015/HORJ

Oprávněná

úřední osoba: RNDr. Jaroslav Horák

Telefon: 384 401 281

E-mail: odpady@dacice.cz

Datum: 16. září 2015

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší příslušný podle § 61 odst. (1) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 27 odst. (1) písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává k žádosti Města Dačice, sídlem: Krajířova 27, 380 13, Dačice – Dačice I, IČO: 002 46 476, zastoupeného: DELTA projekt s.r.o., IČO: 251 60 150, sídlem: Dačice, Antonínská 15/II, okres Jindřichův Hradec, PSČ 38001, toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 odst. (1) správního řádu:

souhlasí podle § 11 odst. (3) zákona o ochraně ovzduší s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v rámci realizace akce **„Mateřská škola Za Lávkami, Dačice“** na pozemku parc. č. 2713/2 v katastrálním území Dačice (technická místnost nově budovaného objektu, místnost č. 1.54-1. NP) - instalován bude 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 376/3-5 ecoTEC plus (jmenovitý tepelný výkon: max. 2x 40 kW – možnost plynulé regulace výkonu v rozsahu 40-100 %; normovaná účinnost zařízení až 108 %; palivo: zemní plyn; emisní třída NO_x 5; odvod spalin vyveden nad střechu objektu), bez přídatného zařízení ke snižování emisí.

Spojovatelka

384 401 211

Fax

384 401 236

E-mail

meu@dacice.cz

e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení

ČS, a. s., Jindřichův Hradec

č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ

00246476

CZ00246476

Úřed. hodiny

Po, St 8⁰⁰-17⁰⁰

Pá 8⁰⁰-14⁰⁰

Zařazení zdroje:

stacionární spalovací zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší – spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW

Toto závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší se vydává k územnímu a stavebnímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský úřad Dačice obdržel dne 04. září 2015 žádost Města Dačice, sídlem: Krajčírova 27, 380 13, Dačice – Dačice I, IČO: 002 46 476, zastoupeného: DELTA projekt s.r.o., IČO: 251 60 150, sídlem: Dačice, Antonínská 15/II, okres Jindřichův Hradec, PSČ 38001, o vydání závazného stanoviska pro stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kterým je 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 376/3-5 ecoTEC plus připravovaný k umístění na pozemku parc. č. 2713/2 v katastrálním území Dačice v rámci realizace akce „Mateřská škola Za Lávkami, Dačice“.

Městský úřad Dačice po prostudování předložených podkladů konstatuje, že navrhovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům aktuálně platné legislativy a jeho budoucím řádným provozováním nebude docházet k nadměrnému znečišťování vnějšího ovzduší a významnému ovlivňování imisní situace v dané lokalitě. Proto přistoupil k vydání tohoto souhlasného závazného stanoviska bez stanovení dalších podmínek.

P o u č e n í o o p r a v n ě m p r o s t ř e d k u :

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti jeho obsahu lze podat až po vydání samostatného rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko, nebo jeho část.

- otisk úředního razítka -

Ing. Jiří Müller
vedoucí odboru