

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
POS 582974/15/CJH/S00/2015

Vyřizuje / Tel.
J. Mála / 387 824 347

Datum
1. 12. 2015

DELTA projekt s.r.o.
Antonínská 15
380 01 Dačice

Věc: „Rekonstrukce MŠ Za Lávkami“ v Dačicích, vyjádření k projektové dokumentaci stavby.

Dle předložené projektové dokumentace dojde při stavbě ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK). Stávající přípojka vedení SEK z ulice Za Lávkami bude prodloužena tak aby bylo možné ji ukončit v objektu MŠ. Souhlasíme s navrženou trasou pro vedení přípojky SEK. Pod zpevněnou plochou bude nutné zemní přípojku mechanicky ochránit.

Náklady spojené s úpravou SEK hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.

Kontaktní osobou pro realizaci úpravy SEK je za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., J. Mála, tel. 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz
Souhlasíme s realizací stavby a prováděním prací v ochranném pásmu SEK.

Josef Mála
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Specialista ochrany sítě Čechy jihozápad

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
205



SQ.01	Novostavba materské školy
SQ.02	Perforační - betonová dlažba - rozšíření
SQ.03	Zeměpisné plochy, chodníky - betonové dlažby
SQ.04	Odklonění
SQ.05	Přístřeší bouřkové odvětví MŠ
SQ.06	Ohraničené pásmo zelenice - 60 m
SQ.07	Zelená zóna OI 100 - dle ÚP Děčice
SQ.08	Městská památková zóna Děčice
SQ.09	Klasici zeleni
SQ.10	Narvážení trojúhelníku
SQ.11	Rozhledové upravenosti, stře (pro 200 km/h) - z
SQ.12	Přístřeší autobusových zastávek

Legenda stávajících sítí technické infrastruktury:

správné ČEVIK a.s.
 jednání ve správě ČEVIK a.s.
 od ve správě E.ON Sentis, s.r.o.
 vedení NN ve správě E.ON Sentis, s.r.o.
 vedení VN ve správě E.ON Sentis, s.r.o.
 silničního kabelu ve správě O2 Czech Republic
 výhledově ověřením ve správě společnosti Techno
 nemu výkonu tržní transakce - 2 m

Legenda navržených sítí technické infrastruktury:

analýzy vodovod
kanalizace splašková
kanalizace dešťová
tržní DN 100
kanalizace jednotná
rýpnývod přípojka SO.06
samočistivá zeminní kabelu NN - bude vyšetřet stávkou MŠ
trasa stávkiv přípojky NN objektu stávk. MŠ
přidání trasa přetěbný kabelu VN (v režii rozvoje)
přidání zeminní kabelu abnormálně O2 O2
objektová stávk. - elektronizová stávk.
tržní plyn - stávkivý regulátor - přiměřeně

Pozn.: Sítí technické infrastruktury jsou zahrnuty pouze orientačně.
Délka instalací v rozmezí menší než 0,6 km je zaokrouhlená na 0,6 km.

Projektová dokumentace pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení

0,000 = 461.700

[illegible]

	Vyacheslav
--	------------