



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 17531/2015-SZDC-OR BNO-OPS

Vyřizuje: Petřů

Telefon: 972 646 569

Mobil: 724 557 423

E-mail: PetruZ@szdc.cz

Datum: 7.10.15

Delta projekt s.r.o.

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Mateřská škola Za Lávkami

Trať : TÚ 1862 (639 HSY), Slavonice – Telč, vpravo v žkm 53,730 – 53,810

Místo stavby : p.p.č. 2713/2, 2713/3, k.ú. Dačice

Žadatel : Delta projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice

Investor : Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Stupeň stavby : stavební řízení

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o novostavbu dvoupodlažního objektu mateřské školy.

Stavba se bude nacházet v ochranném pásmu vpravo trati Slavonice – Telč v žkm 53,730 – 53,810.

Stavba je situována mimo pozemky dráhy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě SZDC, s.o., Oblastního ředitelství Brno a ČD – Telematika, a.s., Nezamyslova 20a, 615 00 Brno.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s umístěním stavby v ochranném pásmu dráhy **souhlasí** za předpokladu dodržení následujících podmínek :


1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se : Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
2. Při provádění prací v blízkosti kolejíště SZDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
3. Vzhledem k výsledkům předložené akustické studie č. 15010809-1-A se stavbou „Mateřská škola Za Lávkami, Dačice“ souhlasím, a to za níže uvedených podmínek:
 - a) Protihluková opatření navržená v předložené hlukové studii jako jsou např. výplně otvorů o určité neprůzvučnosti, budou součástí stavby, budou realizována na náklady žadatele a musí být dokončena současně se stavbou.
 - b) Před kolaudací stavby si nechá žadatel za účelem ověření na vlastní náklady provést za plného provozu osobních a nákladních vlaků měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby mateřské školy a v chráněném vnitřním prostoru stavby mateřské školy, a to odbornou firmou ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Chráněné prostory jsou definovány v zákoně č. 258/2000 Sb. Výsledky měření budou současně přepočítány i na výhledový stav železniční provozu.
 - c) V případě, že měření hladiny hluku ve výše uvedených chráněných prostorech neprokáže dodržování hygienických limitů hluku (dále jen „HLH“) stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), musí žadatel na vlastní náklady provést taková protihluková opatření, aby k překračování HLH nedocházelo.

- d) Ke kolaudaci stavby žadatel předloží doklad – odborný posudek o dodržení příslušných HLH, a to i po výhledovém nárůstu železničního provozu.
- e) Stavební konstrukce mateřské školy musí být taková, aby nedocházelo k přenosu nadměrných vibrací způsobených provozem na železnici do chráněných vnitřních prostor mateřské školy, a tak k překračování hygienických limitů vibrací stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
- f) Na nezastavěných pozemcích v blízkosti přilehlé železniční trati nevzniknou žádné chráněné venkovní prostory.
4. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „Mateřská škola Za Lávkami“.

V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto „souhrnného stanoviska“.

Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem


Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(28)

Na vědomí : PO Jihlava
ST Jihlava