



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26

611 43 BRNO

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 11460/2015-SZDC-OR BNO-OPS

Vyřizuje: Petru

Telefon: 972 646 569

Mobil: 724 557 423

E-mail: PetruZ@szdc.cz

Datum: 30.6.15

Delta projekt s.r.o.

Antonínská 15/II

380 01 Dačice

Mateřská škola Za Lávkami, demolice objektu

Trat' : TÚ 1862 (639 HSY), Slavonice – Telč, vpravo v žkm 53,730 – 53,810

Místo stavby : p.p.č. 2713/2 a 2713/3 v k.ú. Dačice

Žadatel : Delta projekt s.r.o., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice

Investor : Město Dačice, Krajčířova 27/I, 380 13 Dačice

Stupeň stavby : odstranění stavby

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o demolici jednopodlažního objektu MŠ sestávajícího z 5 propojených pavilonů.

Stavba se nachází vpravo trati Slavonice – Telč v žkm 53,730 – 53,810. Stavba se nachází mimo pozemky dráhy.

V zájmovém území se nenachází podzemní ani nadzemní zařízení ve správě ČD – Telematika, a.s., Nezamyslova 20a, 615 00 Brno.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s demolicí stavby v ochranném pásmu dráhy **souhlasí** za předpokladu dodržení následujících podmínek :

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se : Drážní úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň.
2. Při provádění prací v blízkosti kolejíště SZDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
3. Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.
4. Demoličními pracemi nebude ohrožena ani omezena bezpečnost provozu na přilehlé železniční trati.
5. V blízkosti plánované demolice se nachází kanalizace, která je zaústěna do železničního propustku v km 53,752 ve správě Správy mostů a tunelů OR Brno. Při provádění demoličních prací nesmí dojít k jejímu poškození.
6. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „Mateřská škola Za Lávkami, demolice objektu“.

V dalším písemném styku uvádějte vždy číslo jednací tohoto „souhrnného stanoviska“.

Toto souhrnné stanovisko platí 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 25, 601 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

(28)



Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Na vědomí : PO Jihlava
ST Jihlava