

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 461

E-mail: stavona@email.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/241/17-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
23. června 2017

Věc: „Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami“
- III. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemné žádosti účastníků zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice, v souladu s odst. 2. písm. d) Zadávacích podmínek – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti č. 1:

V technické zprávě je uvedeno:

Okna jsou navržena zasklená izolačními dvojskly do plastových rámců barvy tmavě šedé. Tepelněizolační vlastnosti celého okna musí splňovat současné normy. Ve výpisu oken je uvedeno prostup okna 0,8 Uw tudíž musí být trojsklo celého okna. Nelze kombinovat pákové ovládání oken a zároveň čtyřpolohovou kliku. Čeho se tedy držet.

Odpověď č. 1:

Popis výrobků v technické zprávě uvádí obecně limitní parametr tepelně technických vlastností výrobků. Pro jednotlivé výrobky jsou vypracovány podrobné popisy v tabulce výrobků - tyto je třeba dodržet a tyto jsou platné pro realizaci stavby (na tyto tabulky se odkazuje i výkaz výměr)! Pákové ovládání je uvedeno v tabulce výrobků v kombinaci s dvoupolohovou klikou včetně schématu otevírání daného výrobku. Uvedení kliky čtyřpolohové u pákového ovladače je chybné, bude dodána klika dvoupolohová a především bude dodán pákový ovladač.

Znění žádosti č. 2:

Co se týče požadované doložení autorizace je povaha požadovaných prací (přeložka kanalizačního řadu) natolik běžná, že ji běžně pokrývá autorizace – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku na profesní kvalifikační způsobilost. Ve stavebním povolení vydaném odborem životního prostředí Městského úřadu Dačice pod č. j. OŽP/16449-16/1356-2016/MATH/3, které je součástí zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele, je uvedeno: „Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění k provádění vodních staveb (oprávněná osoba s odbornou způsobilostí)“. Z tohoto povolení jednoznačně vyplývá, že autorizace v oboru pozemní stavby je nedostačující.

Znění žádosti č. 3:

Ve výpisu prvků pro vnitřní dveře je uveden povrch lakované dveře barvy RAL 7047, obložkové zárubně totožné barvy, materiál výplně dveřního křídla děrovaná dřevotřísková. Ve výkazu výměr je u zárubní uveden materiál dýha- hruška, zebrano, padouk. Co je správně?

Odpověď č. 3:

Upravujeme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz příloha. Jedná se o položky stavebního objektu SO 01 Novostavba mateřské školy. Položky č. 592 – 600.

Znění žádosti č. 4:

Velikosti obkladových zárubní uvedených ve výkazu výměr nesouhlasí s velikostmi dveří, prosím o úpravu.

Odpověď č. 4:

Viz odpověď č. 3.

Znění žádosti č. 5:

Množství u lepených vazníků uvedené ve výkazu výměr neodpovídá výkresu K6.

Odpověď č. 5:

Upravujeme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – viz příloha. V dílu 762 konstrukce tesařské - v pol. č. 521 (montážní a spojovací prostředky) bylo sníženo množství ks, pol. č. 522 a 523 (krokve po vlašsku) byly vypuštěny z rozpočtu. V dílu 763 Dřevostavby byla původní položka č. 532 nahrazena pol. 530 nového rozpočtu - zpřesněny průřezy a počty lepených krokví. Stejněho se týká i specifikace z původní položky 533 byla upravena položka nová 531. Nepřesného převodu (zařídění) se týká i položka č. 374 (montáž a dodávka zařízení CCTV místo uvedené poplachové ústředny) v dílu M22.

Na základě výše uvedených informací v příloze přikládáme platnou verzi soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Platná verze tohoto soupisu prací – příloha s názvem Uprava2_Soupis_praci_MS_Za_Lavkami.xlsx, plně nahrazuje původní soupis prací, žádáme účastníky zadávacího řízení o jeho ocenění!!!

Toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přílohy, je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přílohy, uveřejněno na profilu zadavatele - https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 536 01 JIHLAVA

IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno
DIČ: CZ02850311 C82705

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti

Příloha: Uprava2_Soupis_praci_MS_Za_Lavkami.xlsx