
			
J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: info@jpsjh.cz			
Vedoucí projektu:		ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074	
Akce:		Investor: Město Dačice Obec: Dačice Stupeň PD: DSP	
Obsah: ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RMS		č.výkresu: D.5.4	
Datum: XI. 2016 Arch. č.: 15035 Měřítko: Formát : A4		č.paré:	



ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 5600xš400xh150
KRYTÍ: min. IP30/20
SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PŘÍVODY: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
NAPĚŤ ROZVADĚČE: OD FIREM OZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVANÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.
MAX. PROUD NA SBĚRNICI 63A