


Místní komunikace – vozovka, chodník



POZNÁMKA:

- kótováno v milimetrech
- mechanické hutnění po vrstvách 20 cm
- v případě, že výstavba plynovodu bude probíhat až po výstavbě konstrukčních vrstev místní komunikace, budou tyto konstrukční vrstvy obnoveny.
- veškeré výkopy pažené s rozepřením

Minimální krytí plynovodu v komunikaci 1,1 m.
Minimální krytí přípojky v komunikaci 1,0 m.
Minimální krytí přípojky v chodníku a rt. 0,8 m.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL	Karel Mandelík a.t. Karel Mandelík a.t.	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík
INVESTOR : Město Dačice, Krajčřova 27/I, 380 13 Dačice		Krajčřova 23/I 380 01 Dačice IČO: 11331020 Tel: 384420118
AKCE : VÝSTAVBA ZTV NIVY I		DATUM : Leden 2017 MĚŘÍTKO : 1: 10 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 06/2017
ČÁST : SO-03 STL plynovod a přípojky OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	DPS	č. VÝKRESU F.3.3 č. KOPIE 1