



Poznámka:

– Hlavní uzavěr plynu KK DN 25 umístěný v ochranné skříni HUP. Velikost skříňe musí odpovídat vybavení pro regulaci a měření spotřeby plynu maximálního výkonu do 6 m³/h. Skříň HUP musí splňovat podmínky E.ON servisní – správa sítě plyn. Pilíře jsou navrženy sdružené s připojovacími skříňemi NN. – Spodní hrana skříňe HUP 0,5 m nad terénem.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL	Karel Mandelík a.t. Karel Mandelík a.t.	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík
INVESTOR : Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice		Krajčova 23/I 380 01 Dačice IČO: 11331020 Tel: 384420118
AKCE :	VÝSTAVBA ZTV NIVY I	DATUM : Leden 2017 MĚŘITKO : FORMÁT : 1x A4 ZAK. Č. : 06/2017
ČÁST : SO-03 STL plynovod a přípojky	DPS	Č. VÝKRESU F.3.4
OBSAH : PŘIPOJENÍ STL IPe PŘÍPOJKY DO OCHR. SKŘÍŇE		Č. KOPIE 1