

AKCE: Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích

ČÍS. ZAK.: 140186 DSP

MÍSTO JEDNÁNÍ: MěÚ Dačice

DATUM JEDNÁNÍ: 14.9.2015

HODINA: 9:30

## Záznam z jednání

---

Na jednání byl postupně prezentován celý projekt ve stupni DSP. Základní technické parametry, rozsah stavby a členění na jednotlivé stavební objekty byly převzaty ze stupně DÚR a vydaného územního rozhodnutí. K zásadním změnám oproti DÚR nedochází a dokumentace bude dopracována do potřebné podrobnosti pro vydání stavebního povolení.

### Na jednání bylo dohodnuto:

- SO 302 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Sádkách nebude v DSP a PDPS zahrnuta. Byla provedena kamerová zkouška této kanalizace, která prověřila že rekonstrukce kanalizace není nezbytně nutná.
- Projektant prezentoval výsledky z provedené diagnostiky vozovky. Ze závěru diagnostiky vyplývá, že stávající konstrukce komunikace je za svou životností a bude nutná komplexní rekonstrukce včetně výměny podloží v tloušťce 250mm.
- Podél nového parkoviště naproti ulice Na Peráčku bude ve společné rýze s veřejným osvětlením položena chránička PPE d 75mm. Chránička bude sloužit jako rezervní pro případné protažení kabelu NN.
- Zábradlí podél rybníku bude v místě přístupu ke schodišti a požeráku jednoduše demontovatelné, tak aby byl v případě potřeby zajištěn přístup
- Byla odsouhlasena místa pro kontejnery. Místo pro kontejnery na ulici Na Sádkách v km cca 0,330 vpravo bude přemístěno do km cca 0,350 vlevo. K zajištění svahu bude navržena palisádní zídka. Místo pro kontejnery na ulici Na Sádkách v km 0,090 u rybníku bude přesunuto na protější stranu MK dále od rybníku. Místo pro kontejnery na Havlíčkově náměstí bude ochráněno krycí zástěnou. Projektant pošle možné vzorové typy kontejnerového krytí p. Sedláčkovi a Mgr. Urbanovi, kteří vyberou nejvhodnější typ. *Pozn. Po jednání: Byla vybrána dřevěná zástěna bez stříšky*
- Všechny vjezdy a přístupy k nemovitostem budou ověřeny z pohledu výškové návaznosti na přilehlou komunikaci a bude prověřeno odvodnění, aby nedocházelo k zatékání do nemovitostí. Investor požaduje přiměřeně zvýšit počet uličních vpustí, aby byla zajištěna rezerva odvedení srážkových vod v době přívalových dešťů. Jedná se zejména o návrh uličních vpustí před problémovými vjezdy. Konkrétně na ulici Na Sádkách u p.č 2253/5 je navržen liniový žlab, u p.č. 2253/4 je komunikace spádována na opačnou stranu od

nemovitosti, podél garáží naproti p.č. 2253/6 bude navržen otevřený žlab ze žulových kostek. Na ulici Na Peráčku před vjezdem na p.č. 536, 460, 462 a 458 je navržen průběžný liniový žlab. Na začátku společného vjezdu k nemovitostem na p.č. 550 a 545 bude navržen liniový žlab, který zamezí stékání vody na ul. Na Peráčku. Na ulici Pantočkova je u p.č. 463 a 461 komunikace vyspádována od nemovitostí, před p.č. je 466 a 467 a 475 je otevřený žlab ze žulových kostek a před vjezdu bude navržena UV.

- Bude napojen stávající chodník u Havlíčkova náměstí na p.č. 2761/3 a 2761.
- Byla řešena možnost umístění dalšího zpomalovacího prahu dovnitř obytné zóny se závěrem, že další zpomalovací práh není vzhledem k členitosti komunikací potřebný.
- Na metropolitní rozvody optické sdělovací sítě bude zpracována samostatná dokumentace, kterou si zajistí investor
- Pro vydání SP bude nutné zajistit souhlas společnosti E.ON (NN, plyn) s činností v ochranném pásmu. Zajistí projektant.
- Do projektové dokumentace budou přiloženy vzorové příčné řezy a charakteristické příčné řezy, které budou definovat atypická místa (parkoviště, zídky, vjezdy atd.). Všechny pracovní řezy á 10,0m budou přiloženy na CD ve formátu pdf.
- Pan Sedláček pošle kopii souhlasu vlastníků s právem provést stavbu na jejich pozemcích, které byli zajištěny v rámci ÚR.
- Projektant zašle základní přílohy (Průvodní zprávu, koordinační situaci, vzorové řezy, podélné profily) ve formě konceptu PD p. Sedláčkovi a p. Novákovi (OD)

Zapsal: Ing. Staněk