



2-14.

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Ing. Martin Staněk

Masarykovo nám. 5/5

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

E.ON Česká republika, s.r.o.

Správa sítě plyn

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

www.eon.cz

Tomáš Zerzub

T +420-72 42 58 494

F +420-38 4434-364

tomas.zerzub@eon.cz

Jindřichův Hradec, 17.03.2015

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

**„Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích - prodloužení STL
plynovodu v ul. Pantočková“**

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn souhlasí s navrhovaným prodloužením LPE STL plynovodu v ul. Pantočková v lokalitě Peráček v Dačicích dle předložené projektové dokumentace z důvodu plánované budoucí plynofikace přilehlých parcel a rekonstrukce MK v daném území. Dále souhlasíme s místem napojení na stávající LPE STL plynovod D63 dle situace. Napojení bude provedeno vsazením rovnoramenného T-kusu nebo pomocí navrtávacího T-kusu.

Protože na prodlužovaném plynovodu nebudou provedeny žádné plynovodní přípojky, požadujeme ukončit nový plynovod pomocí odvzdušňovacího ventilu WORMET, který bude opatřen hydrantovým poklopem s nápisem „PLYN“ a bude zde vyveden kontrolní vývod signalizačního vodiče.

Budoucí výstavba plynovodních přípojek bude provedena individuálně dle Prováděcího pokynu E.ON o Připojování k distribuční soustavě.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo (1,0m na obě strany od půdorysu) stávajícího a nového STL plynovodu dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 12 007 – 1.2.3.4, TPG 702 01 (LPE), TPG 702 04 (ocel nebo propoj na ocel), ČSN 73 6005, Provozní instrukce dispečinku 820-001/3 (Technické podmínky pro stavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti JČP, a.s./ECR s.r.o.), dále související předpisy při umísťování objektů, stromů a při provádění zemních prací.

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Luký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066
IČ: 25733591

Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet nejmenší vzdálenosti dle Přílohy č.1 a 2.

Při budování STL plynovodu a při každé pokládce musí být přítomen Technický dozor investora s oprávněním dozorovat výstavbu plynovodů nebo zástupce provozovatele distribuční soustavy.

Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení – plyn E.ON Česká republika, s.r.o a odsouhlaseno firmou Hrdlička spol. s.r.o.

Celá akce bude provedena na náklady investora stavby a po dokončení a kolaudaci stavby bude s provozovatelem uzavřena smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení nebo kupní smlouva.

Montážní práce musí provádět firma s platným oprávněním.

Všechny změny při provádění stavby nutno řešit s projektantem a nechat potvrdit písemným souhlasem projektanta.

Po dokončení montážních prací nutno provést čištění potrubí a proměření signalizačního vodiče.

Před propojením plynovodu bude provedeno předání stavby, kde budou předloženy doklady dle směrnice E.ON ČR, s.r.o. Č.Budějovice.

STL plynovod, uložený v zemi, požadujeme řádně zapiskovat a cca 30cm od horního okraje potrubí položit žlutou výstražnou fólii, požadujeme přizvání našeho zástupce ke kontrole zásypu a obsypu potrubí.

Před zahájením zemních prací nutno vyrozumět E.ON Servisní s.r.o. J.Hradec (p. Daniel Filip, tel.606 660 911), síť vytýčíme. Zemní práce, které budou vedeny v blízkosti 1,00m na obě strany od našeho zařízení (křížení, souběh – dle ČSN) budou prováděny ručně, před zásypem rýhy zkontrolujeme své vedení, poté bude plynovod řádně zapiskován a položena žlutá výstražná fólie za doзору pracovníka plynáren.

Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození našeho stávajícího zařízení a musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě poškození našeho zařízení, budou náklady na opravy hrazeny investorem.

Propoj na stávající plynovod **provede** na objednávku E.ON Servisní s.r.o. (Filip Daniel, tel.606 660 911).

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Tomáš Zerzub

Technik správy sítě plynu



E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
379 49 České Budějovice

004