



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Ing. Martin Staněk

Masarykovo nám. 5/5

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa ZP

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

www.eon.cz

Tomáš Zerzub

T +420 72 42 58 494

F +420 38 4434-364

tomas.zerzub@eon.cz

Jindřichův Hradec, 17. 03. 2015

Vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce MK v lokalitě Peráček v Dačicích“

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn souhlasí s navrhovanou rekonstrukcí místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích dle předložené projektové dokumentace.

V zájmovém území a v jeho blízkosti se nachází LPE STL plynovod D110, D63 včetně STL plynovodních přípojek D32 a ocelový STL plynovod DN100 s ocelovými přípojkami DN25 - viz. Vyjádření o existenci plynárenského zařízení č. 16021802 ze dne 04.08.2014.

Při realizaci stavebních úprav nesmí dojít k poškození našeho stávajícího zařízení a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými normami a právními předpisy. V případě poškození našeho zařízení, budou náklady na opravy hrazeny investorem.

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn požaduje při stavebních pracích respektovat a dodržovat ochranné pásmo a nejmenší dovolené krytí stávajícího STL plynovodu a přípojek dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4, TPG 702 01 (LPE), TPG 702 04 (ocel), ČSN 73 6005, Provozní instrukce dispečinku 820-001/3 (Technické podmínky pro stavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti JČP, a.s./ECR s.r.o.), dále související předpisy při umísťování objektů, stromů a při provádění zemních prací.

Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi požadujeme dodržet nejmenší vzdálenosti dle Přílohy č. 1 a 2.

V případě nedodržení min. krytí stávajícího plynovodu (např. při snižování stávající nivelety), bude provedena kontrola hloubky uložení STL plynovodu a v případě nedostatečného krytí bude po dohodě se správcem místní sítě určeno, zda bude nutné STL plynovod přeložit (zahlobit) nebo

Dačice - rekonstrukce MK v lokalitě Peráček.docx

Jednatelé:

Michael Fehn

Radek Luky

Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

Společnost je zapsána v

Obchodním rejstříku vedeném v

Krajským soudem v

Českých Budějovicích, oddíl C.,

vložka 15066

IČ: 25733591

jinak vhodně chránit proti mechanickému poškození (např. uložit část plynovodu do ochranné trubky).

Před zahájením zemních prací nutno vyrozumět E.ON Servisní s.r.o. J.Hradec (p. Daniel Filip, tel. 606 660 911), síť vytýčíme. Zemní práce, které budou vedeny v blízkosti 1.00m na obě strany od našeho zařízení (křížení, souběh – dle ČSN) budou prováděny ručně, před zásypem rýhy zkontrolujeme své vedení, poté bude plynovod řádně zapískován a položena žlutá výstražná fólie za dozoru pracovníka plynáren.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Tomáš Zerzub

Technik správy sítě plynu

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
979 48 České Budějovice

004