



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128

E-mail: toscher@stavonatender.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/376/18-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
29. listopadu 2018

Věc: **„Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“**
- III. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemné žádosti účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice, v souladu s odst. 2. Výzvy k podání nabídek a odst. 2. písm. e) Zadávacích podmínek, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Žádost č. 15

Prosíme o zaslání výkresů podlaží pro objekt PBŘ.

Žádost č. 16

Také prosíme o doplnění informace, jaké jsou přesné požadavky na „domácí rozhlas“, který je zmíněn v PBŘ – zda se jedná o nouzové zvukové zařízení podle ČSN EN 60849 nebo zda postačuje jen jakýkoliv systém domácího rozhlasu bez funkce záložního zesilovače, bez zajištění oproti zkratu při požáru, při technické kontrole funkčnosti jednotlivých linek a bez nutnosti pravidelných zkoušek funkčnosti a srozumitelnosti, evidence poruch atd., jen se zálohováním napájení po dobu 15 minut a vedením s požární odolností P15-R. Není ani jasné, zda je toto zařízení v PBŘ uvedeno podle ČSN 73 0802, nebo zda se tato norma v tomto případě nepoužije. Stávající projekt elektro požární odolnost vedení ani zálohování napájení rozhlasu vůbec neřeší, není ani definován požadovaný zálohovaný příkon. Pokud je instalace systému „domácího rozhlasu“ vyžadována podle normy ČSN 73 0802, pak tato norma není ve svém znění jednoznačná, záleží na projektantovi, jak se vyrovná se splněním požadavku „zařízení musí vyhovovat charakteru provozu a musí umožňovat organizaci postupné evakuace osob“ a zároveň „zařízení nesmí být žádným způsobem vyřazeno z provozu“. Dále by mělo být zcela jednoznačně řečeno zda požadavky PBŘ na „místní rozhlas“ platí jen a pouze na přístavbu a půdní vestavbu a nevztahují se na stávající rozvody – tzn. jde o zcela samostatný systém, nebo zda se požadavky PBŘ vztahují i na stávající rozvody neboť řízenou evakuaci je třeba zajistit v celém objektu. Pak by projekt měl definovat rozsah potřebných změn na stávajících rozvodech.

K výše uvedeným žádostem č. 15 – č. 16 sdělujeme následující:

Vzhledem k nutnosti úpravy projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude na výše uvedené žádosti (vč. předchozích žádostí č. 2 – č. 14) odpovězeno v souladu se zněním II. vysvětlení zadávací dokumentace, a to nejpozději v pátek 30. 11. 2018.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti