



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128

E-mail: toscher@stavonatender.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka  
Te/384/18-Du

Vyřizuje  
Jana Dubová

Jihlava dne  
6. prosince 2018

Věc: **„Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“  
- V. vysvětlení zadávací dokumentace**

S odvoláním na písemné žádosti účastníka zadávacího řízení a s odvoláním na znění předchozích vysvětlení zadávací dokumentace Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice, v souladu s odst. 2. Výzvy k podání nabídek a odst. 2. písm. e) Zadávacích podmínek, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

## **Znění žádostí:**

### **Žádost č. 19**

U výrobku O11 střešní výlez – je požadavek EW 30 DP3.

Našli jsme pouze výrobce, který splní:

**třída reakce na oheň hlavních částí A1-B** dle ČSN EN 13 501-1 a s deklarací ochrany proti odkapávání a odpadávaní hmot dle ČSN 73 0865.

Je to postačující?

### **Odpověď č. 19**

Poklop pro vstup do střešního – půdního prostoru musí splňovat požární odolnost nejméně EW 30 DP3.

### **Žádost č. 20**

U výrobku O10 – střešní světlovod – je požadavek EI 30.

Výrobce ho nesplňuje. Požární odolnost lze dosáhnout obložením požárního sádrokartonu nebo požární vatou. Při požadavku protipožární odolnosti i v podhledu lze použít protipožární rámeček.

### **Odpověď č. 20**

Celé střešní světlovody musí být obloženy obkladem s požární odolností EI 30 DP1 a musí být požárně utěsněny k požárnímu stropnímu podhledu i k nehořlavé střešní krytině.

Zadavatel dále sděluje, že stropní difuzory musí být opatřeny požárně ochranným zasklením s požární odolností EI 30 DP1.

S odvoláním na znění IV. vysvětlení zadávací dokumentace upřesňujeme předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – cca 38 660 000,- Kč bez DPH.**

Z toho předpokládaná hodnota vyhrazeného plnění – 8 000 000,- Kč bez DPH.

**Dále sdělujeme následující:**

**Doplňný a upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, uveřejněný v rámci IV. vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje z důvodu administrativního pochybení u některých položek chybné popisy.**

**Na základě této informace zveřejňujeme platný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který plně nahrazuje původní soupisy prací uveřejněné ve dnech 15. 11. a 30. 11. 2018.**

**V návaznosti na výše uvedené upravujeme tímto**

odstavec 8. Výzvy k podání nabídek a odst. 7. písm. c) Zadávacích podmínek - Lhůta a místo pro podání nabídek

**Nový text zní:**

**Lhůta pro podání nabídek končí dnem 2. ledna 2019 v 9:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají nezměněna.

**Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“.**

**V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - [https://zakazky.dacice.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html).**

**V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.**

S pozdravem

.....  
Ing. Jan Toscher  
jednatel společnosti