



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128

E-mail: toscher@stavonatender.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/389/18-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
14. prosince 2018

Věc: „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“
- VII. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemnou žádost účastníka zadávacího řízení a s odvoláním na znění VI. vysvětlení zadávací dokumentace Vám v zastoupení zadavatele – Město Dačice, v souladu s odst. 2. Výzvy k podání nabídek a odst. 2. písm. e) Zadávacích podmínek, podáváme vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 37

V nejvyšším podlaží přístavby jsou v jednotlivých řezech v rozporu skladby stropů v místnostech 403 a 401. Dle řezu 1-1 je zde skladba J, dle řezu 2-2 je to M2, dle řezu 3-3 je skladba L. V požární zprávě je uvedena odolnost 30 min. ale bez upřesnění a v tabulce skladeb (konstrukce PPZS) je u M2 uvedena skladba 240 mm tep. izolace z min. vlny, paropropustná folie, akustický panel. Takto nelze tuto konstrukci stropu provést a ani by nevyhověla požární zprávě. Bude nutno provést nosnou konstrukci pro parotěsnou fólii a navíc přidat sádkartonovou desku a poté teprve rošt pro akustické panely a samotné akustické panely. S největší pravděpodobností je chybně i zadávací výkaz výměr. Žádáme o jednoznačnou specifikaci jak provedení, tak i jednotlivých položek ve výkazu výměr.

Vzhledem k novým, zadavatelem zjištěným nesouladům, které se týkají předchozích odpovědí projektanta na žádosti účastníků zadávacího řízení, vzhledem k dotazům č. 21 – č. 36 (uvedené v VI. vysvětlení ZD) a vzhledem k nové (výše uvedené) žádosti účastníka zadávacího řízení je nutná další úprava projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vzhledem k potřebě většího časového prostoru na tuto úpravu sdělujeme, že na žádosti č. 21 – č. 37 bude odpovězeno ve středu 19. 12. 2018 a v tento den bude uveřejněna upravená projektová dokumentace a upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V návaznosti na výše uvedené upravujeme tímto

- odstavec 8. Výzvy k podání nabídek a odst. 7. písm. c) Zadávacích podmínek - Lhůta a místo pro podání nabídek

Nový text zní:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. ledna 2019 v 9:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele - https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html.

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti