



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD - Odbor dotací a investic

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

S

Účastníci VZ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: ODI/2448-19

Spis. značka: 409-2018/FABL

Vyřizuje: Zdeněk Sedláček

Telefon: +420 384 401 287

E-mail: investice@dacice.cz

Datum: 30.01.2019

Rekonstrukce ulice Za Lávkami - 1. vysvětlení zadávací dokumentace

Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, 380 13 Dačice, jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ulice Za Lávkami“, obdržel dne 29. 1. 2019 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace a v návaznosti na ni poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz č. 1:

V objektu SO 04 Kanalizace jsou uvedeny tyto položky:

12	721 17- 6224.R00	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 150 (potrubí pro kan.připojky)	m	60,00
13	721 17- 6224.R00	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 150 (potrubí pro napojení UV)	m	22,00
14	721 17- 6226.R00	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 300	m	94,00
15	721 17- 6227.R00	Potrubí PVC SN12 ležaté v zemi DN 400	m	54,00
28	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300, včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000	m	94,00
29	871373122RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400, včetně dodávky trub PVC hrdlových 400x5000	m	54,00
30	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 (potrubí pro kanalizační připojky)	m	60,00
31	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 (potrubí pro UV)	m	22,00

Jelikož k položce montáže je doplněna poznámka "vč.dodávky trub", jeví se nám položky jako zdvojené. Opraví zadavatel výkaz výměr?

Odpověď:

Spojovatelka	Fax	E-mail	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	384 401 236	meu@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec	00246476	Po, St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
384 401 210	384 401 235	e-podatelna@dacice.cz	č. ú. 0603143369/0800	CZ00246476	Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰

Položky v SO 04 byly upraveny a doplněny, navíc projektant doplnil 1 položku do SO 05. Všechny úpravy a doplnění jsou obsaženy v nově uveřejněném upraveném soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V objektu SO 05 Vodovod chybí položka suchovodu. Bude zadavatel požadovat v souladu s dokumentací stavby provedení suchovodu? Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku?

Odpověď:

Součástí projektové dokumentace (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) je soubor s názvem „SO 04 VOD a KAN“, který obsahuje dokument s názvem „Postup pro montáž rozvodu vody“. V tomto dokumentu projektant popisuje správcem vodovodu odsouhlasený postup realizace bez suchovodu s minimálním přerušением dodávky pitné vody spotřebitelům.

Dotaz č. 3:

V objektu SO 06 Vedlejší a ostatní náklady jsou uvedeny položky 12 a 13 týkající se pasportizace sousedních objektů. Vysvětlí zadavatel, kterých objektů se to týká? – nových parkovacích ploch, plotových podezdívek nebo i stavebních objektů – domů?

Odpověď:

Pasportizace sousedních objektů se týká nových parkovacích ploch u mateřské školy, plotových podezdívek, opěrných zídek a budov na pozemcích sousedních se stavbou, mimo budovy mateřské školy.

Na základě výše uvedeného přikládáme upravenou platnou verzi soupisu prací.

Platná verze tohoto soupisu prací – příloha s názvem: **Příloha č. 2 - soupisy prací – úprava 1.zip**, plně nahrazuje původní soupis prací uveřejněný dne 25. 1. 2019. Žádáme účastníky o jeho ocenění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce ulice Za Lávkami**“.

Ostatní, tímto vysvětlením neupravovaná ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh, zůstávají neměnná. Lhůta pro podání nabídek se nemění, účastníci mohou doručit nabídku nejpozději do **18. 2. 2019 do 14:00 hodin**.



.....
Ing. Karel Macků
starosta

Ing. Kateřina HARKOVÁ
místostarosta