


ROZDĚLOVAČ ÚT Dn 125 – POS. 7
délka 1100 mm, výška hrdel 150 mm
Vyvařit návarek G 1/2" na teploměr
DOPORUČENÁ TL. IZOLACE 100 mm



SBĚRAČ ÚT Dn 125 – POS. 8
délka 1100 mm, výška hrdel 150 mm
Vyvařit návarek G 1/2" na manometr
DOPORUČENÁ TL. IZOLACE 100 mm

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VEDOUCÍ AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VV – PROJEKT	
FIALA Jaroslav	FIALA Jar.	Fiala Jar.		
MÍSTO, OKRES:	MŠ B. Němcové	Dačice	VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, ZDRAV. TECHNIKA	
INVESTOR :	Město Dačice		Havlíčková 44, 586 01 JIHLAVA	
AKCE:			Tel.: 567 586 121	
			E-mail: fiala@vvprojekt.cz	
			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	02/2017
			STUPEŇ	RP
REKONSTRUKCE KOTELNY V MŠ B. NĚMCOVÉ, V DAČICÍCH			ZAKÁZKA Č.	2/2017
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍLOHA: ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ			1:25	704