



# PŮDORYS KOTELNY – STAVBA, VZT

## ODTAHY SPALIN, VĚTRÁNÍ KOTELNY

### Poznámka:

**ODTAHY SPALIN** – Sestava kouřovodu, která je součástí dod. každého kotle je o  $\varnothing 100$  se zaústěním do společného kouřovodu o  $\varnothing 150$  mm, délka cca 2m. Společný odtah spalin o  $\varnothing 150$ mm je zaústěn do stáv. komína nerez vložkou nad střechu objektu, úč. výška cca 11 m. Potrubí kruhové z nerez. oceli pro kondenzační kotle. Horizont. část ve spádu 10%. Kouřovody bude izolován potrubními pouzdry ROCKWOOL o  $\varnothing 100$  mm a  $\varnothing 150$  mm. Osa zaústění do komínu v 1.N.P. je cca 3.1 m

**ZÁVĚSY** – 2 ks objímek  $\varnothing 150$  na táhle  $\varnothing 6$ mm, kotvit do stropu

**VĚTRÁNÍ KOTELNY** – Návrh dle TPG 704 01 – stávající

**PŘÍVOD** – neuzavíratelný přívod nad podlahou kotelny 450x300mm

**ODTAH** – neuzavíratelný otvor pod stropem kotelny 150x150mm

**LETNÍ VĚTRÁNÍ** – nucené větrání není navrženo

## Popis stavebních úprav v kotelně:

- úprava komínu, utěsnění
- vyspravení podlahy a omítek, vybílení kotelny

## ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VEDOUcí	AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VV – PROJEKT	
FIALA Jaroslav		FIALA Jar.	Fiala Jar.		
MÍSTO, OKRES:	MŠ B. Němcové	Dačice		VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, ZDRAV. TECHNIKA	
INVESTOR :	Město Dačice			Havlíčková 44, 586 01 JIHLAVA	
AKCE:	REKONSTRUKCE KOTELNY V MŠ B. NĚMCOVÉ, V DAČICÍCH			Tel.: 567 586 121	
				E-mail: fiala@vvprojekt.cz	
				FORMÁT	5 x A4
				DATUM	02/2017
PŘÍLOHA:	PŮDORYS 1.N.P.			STUPEŇ	RP
				ZAKÁZKA Č.	2/2017
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
				1:25	701