



Poznámka:
Detektor plynu pol. (1,02) osadit na stěnu
30cm od stropu.
Dodavatel elektroinstalace provede
kabelové rozvody – zapojení do
automatiky kotlů provede servisní
technik ÚT.

Provozní napětí:
3x230/400V,50Hz
Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje

Bohumír Holec IČO 44057199 tel: 777 826 892	Číslo zakázky: 02-02-17	Datum: 2/2017	Vypracoval: B.Holec	Měřítko: 1:50	Název zakázky: Rekonstrukce kotelny MŠ ul. B. Němcové v Dačicích	Název výkresu: Půdorys kotelny-měření a regulace	Číslo výkresu: 01
--	----------------------------	------------------	------------------------	------------------	--	---	----------------------