Rozváděč
RO

Rozměry:

výška	2000
šířka	600
hloubka	600

KRYTÍ IP 20

Vypracoval: Jan Večeřa
Schválil: Jan Večeřa

ČÍSLO VÝKRESU:
19012 - 01

Napěťová soustava TN-C-S 3+N+PE 400V/50Hz,

Ochrana před nebespečným dotykovým napětím neživých částí

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 -Automatickým odpojením od zdroje

- Proudovým chráničem

Změna	Datum	Jméno	D.zprac.	03/2019	Projekt	Výkres	Zak.č.	19012	Výkres č.		Údaje křížových návazností		Číslo listu
			Zhotovil	Jan Večeřa	KD BESEDA DAČICE	RO Titulní list	Původ			Divadelní technika s.r.o. Příční 165 683 52 Křenovice tel:05/44223487	Skupina	Osv. hlediště	01
			Schválil	Jan Večeřa			Nahrazuje		Podskupina		Rozvaděč	RO	
			Norma	ČSN			Nahradil				Počet I.	3	