

F.2.2 ČÁST ELEKTRO A ASŘ

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	EKOEKO s.r.o. SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 37001 tel.38677511
ING.KAŇKA	ING.KAŇKA	ING. LÍVANEC	ING. LÍVANEC	ING. TOMEK	

OBJEDNATEL	MĚSTO DAČICE	ZAK. Č.	1432-51
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC: DAČICE	ARCH. Č. 1432
AKCE	MODERNIZACE ČOV DAČICE	FORMÁT	3xA4
		DATUM	12/2012
		STUPEŇ	TDW
		MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	DISPOZICE BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ A CHEMICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ-ELEKTRO	VÝKR. Č. 7	ČÁST F.2.2

KOPIE

Napěťová soustava 3x230/400V, 50Hz TN-C-S
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed2:
- stupeň normální ochrana: automatické odpojení od zdroje pro obvody 400/230V AC
- stupeň doplňková ochrana: proudovým chráničem pro stanovené případy a doplňujícím ochranným pospojováním v kombinaci s automatickým odpojením od zdroje, krytím nebo izolací živých částí.
Vnější vlivy působící na elektrická zařízení v jednotlivých prostorech ČOV viz protokol o určení vnějších vlivů (příloha technické zprávy).

Hlavní pospojování provést vodičem CY 6 ž/z, doplňující ochrané pospojování provést vodičem CY 2,5 ž/z.

- Hlavní kabelové trasy
- Čidlo, měřicí místo F = měření průtoku
- Indukční průtokoměr
- Motor
- Rozvaděč
- Stanice bezdrátového přenosu