

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Sandra Holá
Osová 20
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
3.10.2018

NAŠE ZNAČKA
PM-30762/2018/5419

VYŘIZUJE
Ing. Michal Červenec
+420 541 637 230
cervenec@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
16.10.2018

Havarijní plán a povodňový plán pro realizaci stavby „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín“ - vyjádření

Povodí Moravy, s.p. obdrželo žádost o vyjádření k výše uvedenému havarijnímu a povodňovému plánu. Jedná se o opravu silničního mostu na toku Moravská Dyje (IDVT 10100057), který je ve správě Povodí Moravy, s.p. Investorem stavební akce je Město Dačice.

K předloženému havarijnímu plánu máme následující připomínky :

- havarijní plán byl vypracován na základě ustanovení § 39, odst.2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 450/2005 Sb. v platném znění
- před zahájením prací bude doplněn uživatel závadných látek a osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu včetně kontaktů
- bod 5.6.c) odplavitelný materiál a stavební technika nebudou skladovány v záplavovém území toku při hladině Q_{100}
- chybí grafická příloha se zákresem stavenišť
- upozorňujeme, že havarijní plán podléhá schválení ze strany příslušného vodoprávního úřadu

K předloženému povodňovému plánu máme následující připomínky :

- povodňový plán byl vypracován na základě ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon)
- před zahájením prací budou doplněny kontakty na zhotovitele
- bod 6. nelze pouze spoléhat na ČHMÚ, doporučujeme stavbyvedoucímu zapisovat každý den do stavebního deníku stav hladiny v toku na vodočtu. Provéřte popisovaný hlásný profil ve vzdálenosti 250m proti proudu toku, v meandrující části toku určitě nebude umístěn hlásný profil! Lze také sledovat náš hlásný profil v Dačicích uvedený na stránkách www.pmo.cz.
- bod 7.2. a 7.3. při II.SPA budou stavební technika a odplavitelný materiál vč. pracovní lávky

přesunuty z koryta mimo záplavové území (předem by mělo být určeno, na jaké místo)

- zhotovitel zajistí hlídkovou a hláskou službu během zvýšených průtoků
- do povodňového plánu doporučujeme uvést také průběžně sledovat portál Českého hydrometeorologického ústavu (CHMI) na stránkách www.chmi.cz, zejména pak vydávané výstrahy na povodňové nebezpečí
- upozorňujeme, že povodňový plán je nutno předložit před zahájením stavby příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce na jejímž katastrálním území se stavba nachází

S pozdravem

Ing. Marek Viskot

vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku

Přílohy

- -

Na vědomí

- Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (DMS Podatelna)

Záplavové území při Q_{100}

