



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1–2 Plynový rústěný kondenzační kotel VISSMANN typ 2xVITODENS 200–W, B2HA, každý o výkonu 30–99 kW, 2–kotl. kaskáda, celkem 198 kW, bez TUV, na zem. plyn, tlak z. pl.–2 kPa, max. hod. spotř. 2x10,4=20,8 m<sup>3</sup>/h, každý kotel je zaústěn společným kouřovodem o ø 100/200 mm do stáv. komína, který bude opatřen nerez vložkou o ø 200 mm. Vodorovná délka cca 2m s revizním kusem. Účinná výška komína je cca 11 m.  
2x plynový ventil, elektro 220 V, 120 W,
- 15 Plynový zásobníkový ohřivač TUV QUANTUM QT 100 260 NEFU o obsahu 380 l, výkon 76,2 kW, ohřev TUV trvalý výkon cca 2000 l/h, Pn 1 MPa, – STÁVAJÍCÍ

## D1.4f – PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	RADEK ŽÁK
	RADEK ŽÁK		KNĚŽICE 194 675 29
INVESTOR: Město Dačice			IČO 44952694
NAZEV AKCE	REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ BRATSKÁ V DAČICÍCH	FORMÁT	2x A4
		DATUM	2/2017
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES	SCHEMA ROZVODU PLYNU	MĚŘITKO	č. VÝKRESU 1:50 502