

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	ZTV sídliště Za Hanouskovými, Český Rudolec
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P20V00000006
Datum zahájení zadávacího řízení:	30. 6. 2020
Zadavatel	
Název:	Obec Český Rudolec
IČO:	00246441
Adresa sídla:	378 83 Český Rudolec 123
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Luděk Plucar, starosta obce
Kontaktní osoba zadavatele pověřena k administraci zadávacího řízení:	Bc. Martin Šťastný, tel. +420 702 154 059, dotace@dacice.cz
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html

Obec Český Rudolec jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele (E-ZAK) dne 3. 7. 2020 žádost č. 1 a dále dne 7. 7. 2020 žádost č. 2 dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu se zákonem a bodem 2, písm. e) Výzvy k podání nabídek zadavatel uvádí níže přesné znění uvedených dvou žádostí a dále přikládá své odpovědi.

Žádost dodavatele č. 1 (obdržena dne 3. 7. 2020):

Dotaz: V zadávacích podmínkách veřejné zakázky ve výkazech výměr u obj. SO03 Venkovní kanalizace oddíl 8 nesouhlasí a není jasné k čemu je položka 13,14,15 Montáže potrubí DN150-300 .

Odpověď zadavatele: Cena montáže potrubí kanalizace je kalkulována v jednotlivých položkách kan potrubí. Položky 13, 14 a15 jsou doplněny jako náročnější montáže pro část potrubí kanalizace včetně přípojek za ztížené práce v místě navážky a v prostoru vsaku (ztížený terén) v úseku B1-C1 a C1-A5.

Dotaz: V PD je navržen Poldr-kde jsou k němu ve výkazech položky?

Odpověď zadavatele: POLDR oceněn v oddíle SO2 – Veřejné prostranství.

Dotaz: Veškeré přípojky kanalizace a vodovodu k jednotlivým parcelám budou ukončeny zaslepením?

Odpověď zadavatele: Jednotlivé přípojky, kan, vodo a plyn jsou zaslepeny (zamezení vniknutí nečistot do řadu, umožnění provedení tlakových zkoušek řadu).

Dotaz: Pro skříň HUP u plynovodu SO05 je součástí pilíř nebo bude součástí sdruženého pilíře elektra?

Odpověď zadavatele: Ocenit část pro plyn – pilíř pro HUP a Ei bude ve finále koordinován s dodavatelem Ei (E.ON).

Dotaz: Kde je v PD u vodovodu SO04 potrubí DN 50dl.12m?

Odpověď zadavatele: Potrubí DN 50 dl. 12m je přípojka pro plánovanou DPS.

Dotaz: Kde je u vodovodu SO04 montáž potrubí DN25 dl.166m?

Odpověď zadavatele: Cena montáže potrubí vodo je kalkulována v ceníkové položce vodo potrubí.

Žádost dodavatele č. 2 (obdržena dne 7. 7. 2020):

Dotaz: V SO Vodovod - počet montáží vodovodního materiálu neodpovídá počtu dodávky materiálu - např. šoupata DN 80 jsou k dodání 4 a k montáži jen 2, toto platí i pro další materiál a montáže.

Odpověď zadavatele: Cena montáže potrubí vodo je kalkulována v ceníkové položce vodo potrubí. Šoupě DN80 4ks, 2x osazena samostatně v místě napojení NV1 a NV2 (2x montáž) a 2x šoupě DN80 před hydranty, (sestava a montáž s hydranty). Hydranty po úpravě 1x v nejnižším bodě pro odkalení a 1x v nejvyšším bodě pro odvzdušnění.

Dotaz: SO 03 venkovní kanalizace: montáže potrubí a kanalizačních šachet neodpovídají ani počtem ani dimenzí dodávce materiálu a zároveň se liší od údajů v projektové dokumentaci.

Odpověď zadavatele: Cena montáže potrubí kanalizace je kalkulována v jednotlivých položkách kan potrubí. Položky 13,14 a 15 jsou doplněny jako náročnější montáže pro část potrubí kanalizace včetně přípojek za ztížené práce v místě navážky a v prostoru vsaku (ztížený terén) v úseku B1-C1 a C1-A5. Šachty splašková 14x (Š13 + Šk) 11x (Dš1-11).

Dotaz: SO VO - požadujeme upřesnit položku č. 1 (svítidlo VO ramenové) a č. 2 (svítidlo VO venkovní) - oboje po 18 ks, a k tomu jen 18 ks stožárů, dále položku č. 9 a č. 10, kdy v položce č. 9 je kabel pancéřovaný v množství 682m a pol. 10 je kabel CYKY 5x6 v množství 695,64m
Dotaz zní: Opraví zadavatel dodaný výkaz výměr do souladu s projektovou dokumentací?

Odpověď zadavatele: Položka č. 1 je dle použitého ceníku RTS pouze montáž svítidla bez dodávky vlastního svítidla. Dodávku svítidla řeší položka č. 2. Obdobně je kalkulován i zemní kabel pro VO – položka č. 9 vyjadřuje montáž kabelu a položka č. 10 dodávku měděného zemního kabelu (ztratné 2,0 %).

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.dacice.cz/profile_display_434.html a na adrese veřejné zakázky https://zakazky.dacice.cz/contract_display_283.html.

Lhůta pro podání nabídek zůstává neměnná, tj. elektronické nabídky se podávají do 17. 7. 2020 do 10.00 hodin prostřednictvím profilu zadavatele.

V Dačicích 8. 7. 2020.

.....
Bc. Martin Šťastný
osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení
elektronicky podepsáno