

V Českých Budějovicích 1. 11. 2013

VĚC: DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Evidenční číslo veřejné zakázky: 350822

Datum zahájení užšího řízení: 22. 7. 2013

Název veřejné zakázky:

MODERNIZACE ČOV DAČICE

ZADAVATEL: Město Dačice

zastoupené starostou města, panem Ing. Vlastimilem Štěpánem
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice - Dačice I
IČ: 00246476

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

1/

Na základě žádosti o dodatečné informace Vám sdělujeme v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle Zadávací dokumentace – pokynů pro zpracování nabídky, čl. 2.4 VYJASŇOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE odpovědi na dotazy dodavatele:

PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA DOTAZY:

dotaz č. 1:

Monoblok sdružených nádrží – položka 34 není stanoven tlak ostřikové vody, dle technické zprávy, by měla být monolitická konstrukce očištěna vysokotlakovým vodním paprskem o tlaku 800-1000 Bar. Prosíme o upřesnění.

odpověď na dotaz č. 1:

K položce 34 je nutno uvažovat o tlaku uvedeném v technické zprávě 800 – 1000 bar.

dotaz č. 2:

Monoblok sdružených nádrží – dle technické zprávy, by měl být po očištění stěn proveden specialistou na sanaci železobetonových konstrukcí stavebně technický průzkum. Ve výkaze výměr monobloku není uvažováno se sanací železobetonových konstrukcí.

Budou případné sanace železobetonových konstrukcí uhrazeny jako vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo?

odpověď na dotaz č. 2:

Technický průzkum je prováděn za účelem zjištění technického stavu nádrží. Sanace nádrží nejsou předmětem plnění. Případné sanace budou řešeny v průběhu provádění prací.

dotaz č. 3:

Monoblok sdružených nádrží – ve výkaze výměr není zahrnut nový okapový chodník k obslužné lávce o rozměru 4,5x1 m a 6,3x1 m. Žádáme o doplnění.

odpověď na dotaz č. 3:

Doplněno do výkazu – položky č. 60 – 68 – Monoblok sdružených nádrží.

dotaz č. 4:

Monoblok sdružených nádrží – ve výkaze výměr není zahrnuto provedení vývrtů a kotvení doplněného zábradlí na železobetonové konstrukci monobloku a provedení nového otvoru a žlábků ve vstávajících železobetonových stěnách pro osazení 3 ks stavítek. Žádáme o doplnění.

odpověď na dotaz č. 4:

Doplněno do výkazu – položky č. 69 – 77 – Monoblok sdružených nádrží.

2/

Zadavatel současně v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PODÁNÍ NABÍDEK

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. **do 15. 11. 2013 do 9⁰⁰ hodin**. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tzn. dne 15. 11. 2013 v 9⁰⁰ hodin v zasedací místnosti zástupce zadavatele, v sídle firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice.

S pozdravem

Ing. Martina Gabrielová
Sekce technické přípravy

PŘÍLOHY:

1. Upravený soupis prací a dodávek v elektronické podobě