Montážní schéma připojení PK M 1:20





PK1

Plynový nástěnný kotel BAXI Ecofour 1.24 F určený pouze pro vytápění s koaxiální sadou odkouření D 60/100 mm (redukováno D 60/80 mm).
Jmenovitý výkon 9,3 - 24,0 kW.
Jmenovitá spotřeba zemního plynu

PK2

Plynový nástěnný kotel BAXI Nuvola 3 Comfort 140 Fi určený pro vytápění a ohřev TUV - pro byt v 2.NP.
Kotel s inegrovaným nerezovým zásobníkem 60 litrů.
Koaxiální sada odkouření D 60/100 mm (redukováno D 60/80 mm).
Jmenovitý výkon kotle 5,8 - 14 kW.
Jmenovitá spotřeba zemního plynu

K

Stávající kotel na tuhá paliva DAKON DOR 32.
Jmenovitý výkon 9 - 32 kW. Palivo hnědé uhlí.
Umístění, připojení na ÚT a odkouření zůstane zachováno.

Poznámka:

- Spalinová cesta musí odpovídat ČSN 734201. Spalinová cesta musí být kontrolovatelná dle ČSN 73 4201.
- Připojení studené a teplé vody musí být proveeno dle pravidel a ČSN - připojovací sestavou (uzávěry, zpětná klapka pojistný ventil).

E

- Nová tlaková expanzní nádoba o objemu 80 litrů.
- Stávající otevřená expanzní nádoba bude zrušena včetně expanzního potrubí.

zodp. projektant: Karel Mandelík	vypracoval: Jitka Mandelíková	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík Krajířova 23/I, 380 01 DAČICE IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz	
stavebník	Město Dačice Krajířova 27/I, 380 13 Dačice	měřítko	1:20
		účel	DPS
stavba	Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově	zak. č.	0105/13
		datum	Červen 2013
obsah	MONTÁŽNÍ SCHÉMA PŘIPOJENÍ PK - ÚT	č.výkr. 7	č.kopie