


POZNÁMKA:

-PLASTOVÉ TVAROVKY JSOU OZNAČOVÁNY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)

-LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU OZNAČOVÁNY VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)

-LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU Z TVÁRNÉ LITINY S OCHRANNOU SHODNOU S POTRUBÍM (POKUD MOŽNO), TLAKOVÁ ŘADA PN 16

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div><div></div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div></div> <div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div> <div>DPS</div> <div>Číslo zak. : ...</div> <div>Datum : 5 / 2021</div> <div>Ozn. části : D.</div> <div>Měřítko : Č. výkresu :</div> <div>--- 23</div> <div>Paré :</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Benda, ČKAIT 0102455			
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Pod Tržním nám 829/4, 39001 Tábor, IČ 87466759			
Investor:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ 00246476			
Lokalita:	KÚ: Dačice			
Akce:		Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST - ETAPA 1		
Obsah :				
KLADEČSKÉ SCHÉMA ZÁSOBOVACÍHO ŘADU				