


- PLASTOVÉ TVAROVKY JSOU OZNAČOVÁNY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU OZNAČOVÁNY VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU Z TVÁRNÉ LITINY S OCHRANNOU SHODNOU S POTRUBÍM (POKUD MOŽNO), TLAKOVÁ ŘADA PN 16

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div> <div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Benda, ČKAIT 0102455			
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Pod Tržním nám 829/4, 39001 Tábor, IČ 87466759			
Investor:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ 00246476			
Lokalita:	KÚ: Dačice			
Akce:	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST - ETAPA 1		DPS	
Obsah :	KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU V1	Číslo zak. :	...	Paré :
		Datum :	5 / 2021	
		Ozn. části :	D.	
		Měřítko :	Č. výkresu :	
		- - -	25	