


[illegible]

KRYTÍ POTRUBÍ JE ROZMĚR MEZI POVRCHEM
POTRUBÍ A POVRCHEM NAVRŽENÉ KOMUNIKACE

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div><div></div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div></div> <div>DPS</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Benda, ČKAIT 0102455			
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Pod Tržním nám 829/4, 39001 Tábor, IČ 87466759			
Investor:	Město Dačice, Krajčířova 27, 380 13 Dačice, IČ 00246476			
Lokalita:	KÚ: Dačice	Číslo zak. :	...	Paré :
Akce:	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST - ETAPA 1	Datum :	5 / 2021	
		Ozn. části :	D.	
		Měřítko :	Č. výkresu :	
Obsah :	PODÉLNÝ PROFIL ZÁSOBNÍHO ŘADU V ULICI JIŘÍHO Z PODĚBRAD	1:1000/100	12	