



- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
 - NAVRŽENÝ ŘAD VE STEJNÉ ETAPĚ
 - NAVRŽENÝ VODOVOD
 - REKONSTRUKCE ČÁSTI PŘÍPOJKY - NAVRTÁVACÍ PAS, ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU A PŘECHODKOU NA PE + PŘECHOD NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (PŘEDPOKLAD OC)
- LEGENDA ZKRATEK:
- Š 100 + ZS
 - EK 110-45°
 - MMA 110/80 (pro PE)
 - HP 80
 - KPP 80
 - Šoupě přírubové se zemní soupravou (např. DN 100), PN 16
 - Elektrotvarovka - koleno DN/OD 110, 45° (přip. tvarovka+elektrospojky)
 - Litinová hrdlová tvarovka s přírubou na odbočce, hrdla pro PE jištěná, redukovaná DN/OD110 / DN80
 - Hydrant podzemní, DN 80, jednočinný, PN 16
 - Koleno litinové, přírubové DN 80 s patkou, PN 16

Nápojení viz schéma
SO 303.1 ŘAD V0
v Jiřího z Poděbrad

Ohyb potrubí ve výkopu
Nápojení viz schéma
SO 303.1 ŘAD V1
ve Svobodově ul.

POZNÁMKA:

- PLASTOVÉ TVAROVKY JSOU OZNAČOVÁNY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU OZNAČOVÁNY VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU Z TVÁRNÉ LITINY S OCHRANNOU SHODNOU S POTRUBÍM (POKUD MOŽNO), TLAKOVÁ ŘADA PN 16

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div><div></div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div><div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div></div>	
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Benda, ČKAIT 0102455		
Vypracoval:	Ing. Daniel BENDA, Pod Tržním nám 829/4, 39001 Tábor, IČ 87466759		
Investor:	Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, IČ 00246476		
Lokalita:	KÚ: Dačice	Číslo zak. :	Paré :
Akce:	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST - ETAPA 1	Datum :	5 / 2021
		Ozn. částí :	D.
Obsah :	KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU V5 a REKONSTRUKCE PROPOJE DO BERKY Z DUBÉ	Měřítko :	Č. výkresu :
		- - -	27