

LEGENDA:
PS1 - Přípojná skříň objektu
EKV - Ekvipotenciální svorkovnice
PQ011 - Průtok odlehčením
BQ011 - Ultrazvukový snímačh ladiny (žlab P3)
PQ017 - Průtok na odtoku
BQ017 - Ultrazvukový snímač hladiny (žlab P1)

Zemnič - pásek FeZn 30/4

HROMOSVODOVÉ SVODY DRÁT FeZN Ø10 mm 2x ČESLOVNA, 2x DN, 4x OBJEKT ČOV

HLAV.INŽENÝR	ZODPOVĚD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	EKOEKO s.r.o. SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel.385775111
ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	J.JANKŮ	J.JANKŮ	ING.ČIERNÝ	
INVESTOR	OBEC BUDÍŠKOVICE				ZAK.Č. 1667–81
KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	BUDÍŠKOVICE		ARCH. Č. 1667
AKCE	INTENZIFIKACE ČOV BUDÍŠKOVICE				FORMÁT 2x A4 / KOPIE
					DATUM 12/2021
					STUPEŇ DPS
					MĚŘÍTKO 1:150
OBSAH	SITUACE ELEKTROINSTALACE				VÝKR. Č. 12 / ČÁST D2.2