ŘEZ 3-3 (M 1:25)



POZNÁMKA:

- VŠECH PRVKŮ VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A STAVEBNÍCH TECHNOLOGICKÝCH VYBAVENÍ - VAZEBNÉ ROZMĚRY JSOU PRŮVODNÍ!
- PŘI MONTÁŽI NOVÝCH TRUBNÍCH ROZVODŮ NA STAVBĚ JE NUTNÉ DBÁT BYZNAM A VÝŠNÍ STAVBOVÝCH PŘEKÁŽEK PŘED MONTÁŽÍ MATERIÁLU
- STAVEBNÍM MATERIÁLŮ TRUBNÍCH ROZVODŮ: NR - NEREZOVÁ OCEL (AISI 316 TI); DEBN - DEBONIT (ŠEDÁ); PE(LD) - POLYETYLÉNOVÉ TRUBY DLE ÖNORM EN 12201-2 (PE 100); PP - POLYPROPYLÉN; PVC - POLYVINYLCHLORID

HLAV. INŽENÝR	ZODPOVĚD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	EKOTECHNIKA s.r.o. ČESKÉ BUDĚJOVICE IČO: 25 1 01 140 ZAPSÁNO V OR U KRAJSKÉHO SOUDU V ČESKÉ BUDĚJOVICÍCH, ODDÍL C, VLOŽKA 10
ING.ARCHITEKT	ING.ARCHITEKT	M. JEŽDÍLOVÁ	M. JEŽDÍLOVÁ	ING.LANGER	
INVESTOR: OBEC BUDÍŠKOVICE					ZAK.Č. 1667-81
KRAJ: JIHOČESKÝ		OBEC: BUDÍŠKOVICE			ARCH. Č. 1667
AKCE: INTENZIFIKACE ČOV BUDÍŠKOVICE					FORMÁT: 6xA4 / A3PE
					DATUM: 11/2021
					STUPEŇ: DPS
					MĚŘÍTKO: 1:25
OBSAH: ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – ŘEZ 3-3					VYKR. Č. 7 / DÍL D.2.1