



# MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - DZ



dacivp21v009up

AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prostředního mlýna č.p. 128  
393 61 Pelhřimov

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše čj.: DACI/27338/21/OŽP  
Spis. značka: 90-2021/DOUK  
Vyřizuje: Bc. Kateřina Doudová  
Telefon: 384 401 216  
E-mail: doudova@dacice.cz  
Datum: 01.12.2021  
Vypraveno dne:

## VYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Název stavby (záměru): Rozšíření skateparku

Katastrální území místa stavby: Dačice

Dotčené pozemky parc. č.: 2643/34

Investor stavby: Město Dačice, Krajířova, 380 01 Dačice

Odpovědný projektant projektové dokumentace: Ing. Jiří Žák, č. zak./datum: 1068/21/ září 2021

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, obdržel dne 22.11.2021 Vaši žádost evid. pod zn.: DACI/26624/21/OŽP o vyjádření k projektu na akci: „Rozšíření skateparku“.

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému projektu následující **vyjádření**:

**1. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:**

Nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

*Vyřizuje: Ing. Lukáš Skořepa (zivotni@dacice.cz, tel.: 384 401 241)*

**2. Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:**

Nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

*Vyřizuje: Ing. Jaroslav Mátl (les@dacice.cz, tel.: 384 401 216)*

**3. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád:**

Nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

*Vyřizuje: Bc. Kateřina Doudová (doudova@dacice.cz, tel.: 384 401 216)*

**4. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VT Vápovka (IDVT 10100187) (rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 59856/2013 OZZL/15/Hav ze dne 04.11.2013) a ve stanoveném záplavovém území VVT Moravská Dyje (IDVT 10100057)

Spojovatelka	ID DS	Elektronická adresa podatelny	Bankovní spojení	IČO / DIČ	Úřed. hodiny
384 401 211	s5ebypd	e-podateln@dacice.cz	ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	00246476 CZ00246476	Po, St 8 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> Pá 8 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>

(rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 28287/2008 OZZL/7 Wo ze dne 05.01.2009), a to v Q<sub>100</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>5</sub> a aktivní zóně.

Nesouhlasíme s přímým odvedením srážkových vod do jednotné kanalizace města Dačice. Nakládání se srážkovými vodami musí být řešeno v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona. Upozorňujeme na rozpor v řešení nakládání se srážkovými vodami na str. 12 souhrnné technické zprávy a str. 31.

Pro uvedený záměr musí požádat investor stavby o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

K žádosti, která bude předložena na předepsaném tiskopise (*Příloha č. 11 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů*), bude přiloženo zejména:

- situace širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslená do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000,
- kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením místa stavby, zařízení nebo činnosti,
- dokumentace zamýšlené stavby,
- stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, včetně ověření orientační polohy místa činnosti v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
- vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,
- plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.

Vodoprávní úřad předpokládá, že bude stanovena podmínka zpracování havarijního a povodňového plánu stavby, a to z toho důvodu, že předložená projektová dokumentace nezohledňuje to, že bude stavba prováděna v záplavovém území (a především jeho stanovené aktivní zóně).

*Vyřizuje: Hana Mátlová ([matlova@dacice.cz](mailto:matlova@dacice.cz), tel.: 384 401 292)*

#### **5. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - dále jen „zákon“:**

K připravovanému záměru nebude vydáváno závazné stanovisko ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady - viz § 146 odst. (3) zákona.

*Původce stavebních odpadů vzniklých realizací připravovaného záměru upozorňujeme na povinnost zajistit předání jím nezpracovaných odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, a to písemnou smlouvou již před jejich vznikem a pro jejich odpovídající množství – viz § 15 odst. (2) písm. c) zákona. Uvedená povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby (občany).*

*Vyřizuje: RNDr. Jaroslav Horák ([odpady@dacice.cz](mailto:odpady@dacice.cz), tel.: 384 401 281)*

#### **6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**

Nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

*otisk úředního razítka*

Ing. Lukáš Skořepa  
vedoucí odboru