

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

22. listopad 2021

021040008995

Pavel Habr

+420 387 761 625

+420 387 761 225

pavel.habr@cevak.cz

29. listopad 2021

AS PROJECT CZ s.r.o.

U Prostředního mlýna 128

393 01 Pelhřimov

Dačice p.č.2643/34 - rozšíření skateparku

Investor: Město Dačice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší rozšíření skateparku. V dokumentaci není znázorněno umístění překážek a prvků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Magyar Ladislav tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz; (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- **Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Před schválením rozmístění a typu prvků parku investorem požadujeme předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. – Pavel Habr.**
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – provoz Dačice Josef Povolný, josef.povolny@cevak.cz, tel: 724 790 998.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Pavel Habr

Referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Situace


ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 557 (119)

Koordináční situační výkres



ČEVRK & P
Severní 1720/8, 370 10 České Budějovice
IČO: 253 157 DIČ: CZ60805657
ZPRÁVA VYPRACOVANÁ: BŘEZEN 2019
ČÍSLO VÝKRESU: 557

LEGENDA	
	Katastrální mapa Dlece (DMM KN k dnu 1. 4. 2021)
	Stavba č. 157
	plocha nádvahy - vltavská - 403 m²
	plocha nádvahy - nádv. - 335 m²
	plocha nádvahy - výhledová plocha (L40 ml) - 403 m²
	- rozšíření stávající plochy (L40 ml) - 403 m², rozšíření plochy 335 m² - 335 m²
technická infrastruktura	
	CEM - malý kábel
	CEM - velký kábel
	CEM - rozšířený malý kábel
	ČVOK - jednotná kanalizace
	ČVOK - vedlejší
	ČEZ - odvětví vedení NN
	RME - STL potrubí plyn

UPOZORNĚNÍ:
ZAKÁZKA PODMIŇUJE A NADZEMNÍ ZÁŘADNÍ (LH1) KRESLENÍ AHO VYTVOŘENÍ VÝKRESU PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE A NÚŽNÉ ZAKÁZKY B. H.M.
VYTVOŘENÍ A CENOVNÍ POLE PLÁNU PŘEDPISU.

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	5,0	10,0m	15,0	Bpv	±0,000 -----