





LOMOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BET. BLOKY



ODBOČNÉ ZAJIŠŤOVACÍ BET. BLOKY



LOMOVÝ BLOK a – ROZMĚROVÁ TABULKA

| OZNAČENÍ | PROFIL | STŘEDOVÝ ÚHEL | ROZMĚRY BET. BLOKU V cm | | | | | KUBATURA BETONU V m ³ | PLOCHA BEDNĚNÍ V m ² |
|----------|------------------|------------------|----------------------------|----|-----|----|----|--|---------------------------------------|
| | | | A | B | C | D | E | | |
| a1 | DN 100 DN 150 | 5° 45° | 50 | 50 | 100 | 35 | 15 | 0,154 | 1,37 |
| a2 | DN 200 | 5° 45° | 60 | 60 | 100 | 40 | 20 | 0,210 | 1,72 |
| a3 | DN 250 DN 300 | 5° 45° | 60 | 75 | 100 | 40 | 35 | 0,247 | 2,17 |

LOMOVÝ BLOK b – ROZMĚROVÁ TABULKA

| OZNAČENÍ | PROFIL | ROZMĚRY BET. BLOKU V cm | | | | | KUBATURA BETONU V m ³ | PLOCHA BEDNĚNÍ V m ² |
|----------|----------------------|----------------------------|----|-----|----|----|--|---------------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | | |
| b1 | DN 100–150 80–150 | 40 | 50 | 100 | 35 | 15 | 0,170 | 1,25 |
| b2 | DN 200 80–200 | 50 | 60 | 100 | 40 | 20 | 0,250 | 1,60 |
| b3 | DN 300 200–80 | 60 | 75 | 100 | 40 | 35 | 0,345 | 2,05 |

KOTOVÁNO V CM

| | | |
|---|--|--|
| VYPRACOVAL P. KREJČÍ | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN | Ing. Zdeněk Hejtmán Polickéno nám. 3/1 380 01 Dačice IČO : 102 91 121 |
| INVESTOR : Město Dačice Krajčova 27/I, 380 13 Dačice | AKCE : VODOVOD VELKÝ PĚČIN – MALÝ PĚČIN | |
| OBJEKT : SO-01 PŘÍVODNÍ ŘÁD | | DATUM : 05-2022 MĚŘÍTKO : 1: 20 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 12/2022 |
| OBSAH : BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY | | č. výkresu : 16 část : D.1. č. kópe |